



Autotimer

Smart Home App für das **APPMODULE**

Dokumentation

Version: DE/1.1.0

Stand: 02/2024

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	6
Haftungsausschluss.....	6
Sicherheit/Datenübertragung.....	7
Funktionsumfang.....	8
Schaltzeitpunkte & Berechnung	12
Konfiguration	13
Instanz Einstellungen.....	13
Allgemeine Einstellungen	13
Typ Schaltuhr	13
Optionen	14
Option Schaltuhr über GA Ein-/Ausschalten.....	14
Option Zeitpunktverschiebung	15
Option Ausgang 2 PRO	17
Option Vor-/Nachlaufschaltung PRO	19
Option Ausschaltverzögerung PRO	21
Option Kalendererinnerung PRO	23
Option Zeitinformationen PRO	24
Gruppenadresse Sondertag 1	26
Gruppenadresse Sondertag 2 PRO	26
Status GA Fehler (Online)	26
Einstellungen Zeitzone.....	27
Zeitzone	27
Standortangaben	28
Längengrad.....	28
Breitengrad	28
Adresse zur Positionsbestimmung	28
Ausgang 1.....	29
Gruppenadresse Ausgang 1	29
Ausgangswert für Ausgang 1 zyklisch senden.....	29
Vorschau/Simulation	30
Timer.....	31

Timertyp PRO	31
Gruppenadresse Start/Stop	31
Verhalten Start bei Start/Pause PRO	31
Gruppenadresse Neustart PRO	31
Gruppenadresse Pause/Fortsetzen PRO	31
Bei Start/Neustart zu sendender Wert PRO	32
Bei Stop zu sendender Wert PRO	32
Bei Ende des Timers zu sendender Wert PRO	32
Bei Pause/Fortsetzen zu sendende Werte PRO	32
Vorgabedauer	32
Gruppenadresse Zeitvorgabe PRO	33
Autostart bei neuer Zeitvorgabe PRO	33
Gruppenadresse Laufzeitänderung PRO	33
Gruppenadresse Status	33
Gruppenadresse Status Text PRO	33
Wochenschaltuhr	34
Einstellungen Wochenschaltuhr	34
Schaltzeiten bearbeiten	34
Gruppenadresse Status Text PRO	35
Jahresschaltuhr	36
Einstellungen Jahresschaltuhr	36
Schaltzeiten bearbeiten	36
Gruppenadresse Status Text PRO	38
Feiertagsschaltuhr	39
Einstellungen Feiertagsschaltuhr	39
Individuelle Feiertage bearbeiten	39
Gruppenadresse Status Text PRO	40
Online-Feiertagsdatenbank	41
Astro-Schaltuhr	43
Hinweise zur Berechnung und Verfügbarkeit von Astro-Schaltzeiten	43
Einstellungen Astro-Schaltuhr	45
Schaltzeitpunkt	45
Zum Schaltzeitpunkt zu sendender Wert	45

iCal basierte Schaltuhr PRO	46
Individuelle Werte aus Kalendereinträgen	46
Einstellungen iCal basierte Schaltuhr	46
iCal Datenquelle.....	46
URL iCal Kalender	47
Zeitfenster Aktualisierung Start	47
Zeitfenster Aktualisierung Ende.....	47
Intervall Aktualisierung.....	48
ICS Datei Hochladen	49
Einträge filtern	49
Zeitzonendaten prüfen.....	51
Gruppenadresse Status Text	51
Tag-/Nacht-Schaltuhr	52
Einstellungen Tag-/Nacht-Schaltuhr	52
Tag-/Nacht-Einstellung.....	52
Gruppenadresse Uhrzeit PRO	52
Gruppenadresse Datum PRO	52
Gruppenadresse Datum & Uhrzeit PRO	52
KNX-Schaltuhr	53
Einstellungen KNX-Schaltuhr.....	53
Einschaltzeit Vorgabe.....	53
Ausschaltzeit Vorgabe	53
Art Eingänge Zeiteinstellung.....	53
GA Einschaltzeit – Stunde / Minute.....	53
GA Ausschaltzeit – Stunde / Minute	53
GA Einschaltzeit.....	53
GA Ausschaltzeit	54
GA Einschaltzeit in Minuten PRO	54
GA Ausschaltzeit in Minuten PRO	54
Ein-/Ausschaltzeit Minuten relativ PRO	54
GA Einschaltzeit relativ +/- PRO	54
GA Ausschaltzeit relativ +/- PRO	54
Gruppenadresse Status Einschaltzeit PRO	54

Gruppenadresse Status Ausschaltzeit PRO	54
<Wochentag> ein/aus	54
Sondertag 1 ein/aus	55
Sondertag 2 ein/aus PRO	55
GA <Wochentag> ein/aus	55
GA Sondertag 1 ein/aus	55
GA Sondertag 2 ein/aus PRO	55
Änderungshistorie	57

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf der Autotimer Smart Home App für das **APPMODULE** der **BAB** Technologie GmbH.

Mit der Autotimer App erweitern Sie Ihre Smart Home Installation um frei konfigurierbare, verschiedene Arten von (Zeit-)Schaltuhren und Timern. Neben klassischen Zeitschaltuhren (z. B. Wochen- und Jahresschaltuhr) ermöglicht die Autotimer App u. a. auch die Integration von Online-Kalendern (iCalendar), die Online-Abfrage von länderspezifischen Feiertagen und einiges mehr.

Informationen zur Installation der Smart Home App auf dem **APPMODULE** entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das **APPMODULE**.

Diese finden Sie auf der Startseite des **APPMODULE** unter „Dokumentation“ oder unter <https://bab-technologie.com/appmodule/>

Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Daher können die Angaben in dieser Dokumentation ggf. vom aktuellen Zustand abweichen. Informationen über den aktuellen Stand der Smart Home App finden Sie unter <https://www.bab-appmarket.de>

Diese App ist ein eigenständiges Produkt und steht rechtlich in keiner Verbindung zur BAB Technologie GmbH, der BAB APP Market GmbH oder zu den verwendeten Onlinediensten.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler in der Software oder Schäden, die sich aus der Nutzung oder Unfähigkeit zur Nutzung der Software ergeben. Dies schließt den Verlust von Geschäftsgewinnen, die Unterbrechung von geschäftlichen Abläufen, den Verlust von Daten sowie alle übrigen materiellen und immateriellen Verluste und deren Folgeschäden ein.

Sicherheit/Datenübertragung

Die Autotimer App kann für einige Funktionen bzw. muss für einige Typen von Schaltuhren Online-Dienste verwenden.

Bei der Verwendung dieser Schaltuhren (Feiertagskalender mit aktivierter Nutzung der Online-Feiertagsdatenbank bzw. iCal basierte Schaltuhr mit konfigurierter Verwendung eines Online-Kalenders) muss das **APPMODULE** permanenten Internet-Zugriff haben.

Funktion Positionsbestimmung

Zur automatischen Bestimmung des Breiten- und Längengrades anhand einer eingegebenen Adresse wird die freie Geocoding API von maps.co verwendet. Diese Funktion wird nur während der Konfiguration der entsprechenden Schaltuhr verwendet.

Die Übermittlung der Daten an und von dem Dienst erfolgt generell verschlüsselt (SSL/TLS). Bei der Nutzung dieser Funktion werden neben den eingegebenen Daten (Adresse zur Positionsbestimmung) auch die IP-Adresse(n) des Internet-Zugangs übermittelt, über den das **APPMODULE** nach extern kommuniziert. Bitte beachten Sie die Datenschutzbestimmungen des Anbieters. Die (dauerhafte) Verfügbarkeit der Funktionalität kann nicht garantiert werden.

Funktion Online Feiertagskalender

Zur Ermittlung von Feiertagen wird die freie API von nager.date verwendet.

Die Übermittlung der Daten an und von dem Dienst erfolgt generell verschlüsselt (SSL/TLS). Bei der Nutzung dieser Funktion werden neben den eingegebenen Daten (Land) auch die IP-Adresse(n) des Internet-Zugangs übermittelt, über den das **APPMODULE** nach extern kommuniziert.

Bitte beachten Sie die Datenschutzbestimmungen des Anbieters. Die (dauerhafte) Verfügbarkeit der Funktionalität kann nicht garantiert werden.

iCal basierte Schaltuhr

Bei der iCal basierten Schaltuhr (mit der Einstellung „URL eines veröffentlichten iCal Kalenders“ als iCal Datenquelle) ist von Ihnen die Adresse eines veröffentlichten Kalenders einzugeben. Eine Authentifizierung (Bearer Token, OAuth etc.) ist nicht möglich. Ob die Daten verschlüsselt oder unverschlüsselt übertragen werden ist abhängig von dem Anbieter, der den Kalender bereitstellt.

Bei der Nutzung dieser Funktion wird/werden auch die IP-Adresse(n) des Internet-Zugangs übermittelt, über den das **APPMODULE** nach extern kommuniziert.

Bitte beachten Sie die Datenschutzbestimmungen des Anbieters. Die Verfügbarkeit hängt vom Anbieter des Kalenders ab.

Funktionsumfang

Die Autotimer App ist in 3 Varianten verfügbar. Diese unterscheiden sich wie folgt im Funktionsumfang:

Pro

Die Pro Variante enthält den vollen Funktionsumfang und erlaubt die Einrichtung von bis zu 10 Instanzen. Die einzelnen Funktionen entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Funktionen, Einstellungen und Parameter, die nur in der Pro Variante zur Verfügung stehen, sind in der Dokumentation durch das folgende Symbol gekennzeichnet: **PRO**

In der Standard Variante der App sind diese Funktionen, Einstellungen und Parameter ausgeblendet oder deaktiviert.

Standard

In der Standard Variante sind 2 Instanzen konfigurierbar. Der Funktionsumfang ist gegenüber der Pro Variante eingeschränkt - die verfügbaren Funktionen entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.

Lite

Die Lite Variante ist vom Funktionsumfang identisch mit der Pro Variante und ist in erster Linie zum Ausprobieren der App gedacht. Nach 90 Minuten Laufzeit der App Instanz werden aber keine Schaltbefehle mehr ausgeführt, sondern nur noch protokolliert. Statusinformationen – sofern konfiguriert und verfügbar - werden weiterhin gesendet.

Die Lite Variante ist nicht für den produktiven Einsatz bestimmt.

Allgemein	Standard	Pro
Anzahl Instanzen (Schaltuhren)	2	10
Gruppenadresse zum Aktivieren/Deaktivieren	✓	✓
Individuelles Verhalten bei Aktivieren/Deaktivieren	✗	✓
Gruppenadresse für Status Schaltuhr	✗	✓
Ausgang 1 (DPT 1)	✓	✓
Ausgang 2 mit einstellbarem Datentyp	✗	
Automatische Bestimmung Längen-/Breitengrad anhand Adresse ¹	✓	✓
Vorschau/Simulation Schaltzeiten	✓	✓

Zeitpunktverschiebung	Standard	Pro
Feste Zeitpunktverschiebung (-90 bis +90 Minuten)	✓	✓
Zufällige Zeitpunktverschiebung (konfigurierbarer Wertebereich)	✗	✓
Frühester Schaltzeitpunkt	✓	✓
Schaltung zum frühesten Schaltzeitpunkt nachholen optional	✗	✓
Spätester Schaltzeitpunkt	✓	✓
Schaltung am spätesten Schaltzeitpunkt vorziehen optional	✗	✓
Vor-/Nachlauf-Schaltung	Standard	Pro
Separate Gruppenadresse für Vorlauf-Schaltung	✗	✓
Vorlaufzeit einstellbar (1 - 240 Minuten)	✗	✓
Konfigurierbares Verhalten der Vorlauf-Schaltung	✗	✓
Separate Gruppenadresse für Nachlauf-Schaltung	✗	✓
Nachlaufzeit einstellbar (1 - 240 Minuten)	✗	✓
Konfigurierbares Verhalten der Nachlauf-Schaltung	✗	✓
Weitere Optionen	Standard	Pro
Konfigurierbare Ausschaltverzögerung durch Gruppenadresse	✗	✓
Konfigurierbare Erinnerung an ganztägige Ereignisse am Vortag	✗	✓
Ausgabe zusätzlicher Schaltinformationen auf den Bus	✗	✓
Timer	Standard	Pro
Counter Timer (von 0 raufzählen)	✓	✓
Countdown Timer (auf 0 runterzählen)	✗	✓
Starten/Stoppen über Gruppenadresse	✓	✓
Konfigurierbares Verhalten bei erneutem "Start" wenn aktiv	✗	✓
Gruppenadresse um den Timer neu zu starten (Reset + Restart)	✗	✓
Gruppenadresse um den Timer zu pausieren/fortzusetzen	✗	✓
Konfigurierbares Sendeverhalten (Start, Stop, Ende, Pause/Fortsetzen)	✗	✓
Timerdauer über Gruppenadresse einstellbar	✓	✓
Konfigurierbares Verhalten bei neuer Timerdauer (Autostart)	✗	✓
Gruppenadresse für Laufzeit-/Restlaufzeit in Minuten	✓	✓
Gruppenadresse für Laufzeit-/Restlaufzeit als Text	✗	✓
Gruppenadresse um aktuelle Laufzeit zu verlängern/zu verkürzen	✗	✓

Wochenschaltuhr	Standard	Pro
Maximal konfigurierbare Schaltzeiten pro Instanz	16	32
Gruppenadresse für Sondertag 1 / Berücksichtigung pro Schaltzeit	✓	✓
Gruppenadresse für Sondertag 2 / Berücksichtigung pro Schaltzeit	✗	✓
Individueller Wert pro Schaltzeit für Ausgang 2	✗	✓
Ausgabe Infotext Eintrag auf Gruppenadresse als Text	✗	✓
Jahresschaltuhr	Standard	Pro
Maximal konfigurierbare Einträge pro Instanz	16	32
<n>ter/Letzter Tag im Monat	✓	✓
<n>ter/Letzter/Jeden <Wochentag> im Monat	✓	✓
Festes Datum	✓	✓
Fester Datumsbereich	✗	✓
Ganztägig Schaltung	✓	✓
Individuelle Schaltzeit pro Eintrag	✗	✓
Individueller Wert pro Schaltzeit für Ausgang 2	✗	✓
Ausgabe Infotext Eintrag auf Gruppenadresse als Text	✗	✓
Feiertagsschaltuhr	Standard	Pro
Maximal konfigurierbare individuelle Feiertage	16	32
Verwendung weltweiter Feiertagsdatenbank ²	✓	✓
Einschränkung auf Bundesland/Region ²	✗	✓
Filter nach Feiertagsklassifizierung ²	✓	✓
Inoffizieller Feiertag an Sonntagen immer als Feiertag ansehen	✗	✓
Ausgabe Feiertag auf Gruppenadresse als Text	✗	✓

Astro-Schaltuhr	Standard	Pro
Schaltzeit Sonnenaufgang/Sonnenuntergang ³	✓	✓
Schaltzeit Sonnenhöchststand („wahrer Mittag“) ³	✓	✓
Schaltzeit Start/Ende Bürgerliche Dämmerung ³	✓	✓
Schaltzeit Start/Ende Nautische Dämmerung ³	✗	✓
Schaltzeit Start/Ende Astronomische Dämmerung ³	✗	✓
Schaltzeit Start/Ende „goldene Stunde“ ³	✗	✓
Schaltzeit Start/Ende „blaue Stunde“ ³	✗	✓
Zum Schaltzeitpunkt zu sendender Wert einstellbar	✓	✓
KNX-Schaltuhr	Standard	Pro
Vollständig über den Bus steuerbare Schaltuhr	✓	✓
Vorgabe Ein-/Ausschaltzeit über Tagesminuten über GA	✗	✓
Ausgabe der Ein-/Ausschaltzeit auf Gruppenadressen (DPT 10)	✗	✓
Tag-/Nacht-Schaltuhr	Standard	Pro
Konfiguration der bei Tag/Nacht zu sendenden Werte	✓	✓
Gruppenadressen für Ausgabe Zeit/Datum/Zeit + Datum	✗	✓
iCal basierte Schaltuhr	Standard	Pro
Schaltuhr basierend auf einem Online iCal Kalender ⁴	✗	✓
Schaltuhr basierend auf einer ICS Datei (Import)	✗	✓
Filterung von zu verarbeitenden Kalendereinträgen	✗	✓
Ausgabe Eintragsname auf Gruppenadresse als Text	✗	✓
Individueller Wert aus Kalendereintrag für Ausgang 2	✗	✓

- 1 Zur automatischen Bestimmung des Längen- und Breitengrades wird die eingegebene Adresse an die freie Geocoding API von maps.co gesendet. Bitte beachten Sie die Datenschutzbestimmungen des Anbieters. Die (dauerhafte) Verfügbarkeit der Funktionalität kann nicht garantiert werden.
- 2 Die Verfügbarkeit von Feiertagsinformationen kann nicht garantiert werden. Als Datenbasis wird die Datenbank von <https://date.nager.at/> verwendet. Dort können Sie vorab prüfen, ob Feiertagsinformationen für Ihr Land verfügbar sind. Bitte beachten Sie die Datenschutzbestimmungen des Anbieters. Die (dauerhafte) Verfügbarkeit der Funktionalität kann nicht garantiert werden.
- 3 Die Berechnung des Sonnenstandes und der Dämmerungen basiert auf einer vereinfachten Formel. Die berechneten Werte weichen ggf. um wenige Minuten von anderen (genaueren) Berechnungen ab. Nicht jede Schaltzeit kann für jeden Ort der Welt berechnet werden.
- 4 Die App liest einen online veröffentlichten RFC 5545 konformen iCalendar aus. Dieser muss "frei" zugänglich sein. Eine Authentifizierung (Bearer, OAuth etc.) ist nicht möglich. Bitte beachten Sie die Datenschutzbestimmungen des Anbieters. Die Verfügbarkeit hängt vom Anbieter des Kalenders ab.

Schaltzeitpunkte & Berechnung

Die Autotimer App verwendet das lokale Datum und die Uhrzeit des **APPMODULE** für alle Berechnungen, Schaltungen und Aktualisierungen. Stellen Sie daher sicher, dass die Zeitzone (Montageort) und die Systemzeit des **APPMODULE** korrekt eingestellt sind und ggf. eine Zeitsynchronisation mit NTP-Servern eingerichtet ist. Hinweise zur Konfiguration finden Sie in der Dokumentation des **APPMODULE**.

Je nach App Variante, Art der Schaltuhr und ggf. aktivierten Optionen sind die Schaltzeitpunkte entweder fix oder variabel.

Die Feiertagsschaltuhr und die Jahresschaltuhr arbeiten prinzipiell mit einer ganztägigen Schaltung. Die Schaltzeit beginnt am Schalttag um 00:00:00 Uhr und endet um 23:59:59 Uhr.

In der Pro Variante der App besteht die Möglichkeit, auch bei der Jahresschaltuhr pro Ereignis die ganztägige Schaltung durch Eingabe von Beginn und Ende zu ändern.

Bei allen anderen berechnenden Schaltuhren (ohne „Timer“ und ohne „KNX-Schaltuhr“) gibt es jeweils zwei definierte Schaltzeitpunkte (Beginn und Ende). Bei der Astro-Schaltuhr gibt es nur einen Schaltzeitpunkt, den des konfigurierten Ereignisses.

Wenn aktiviert, wird zuerst eine feste oder zufällige Zeitpunktverschiebung auf den eigentlichen Schaltzeitpunkt angewendet und das Ergebnis als neuer Schaltzeitpunkt verwendet.

Handelt es sich um den „Beginn“ Schaltzeitpunkt oder um eine Schaltzeit der Astro-Schaltuhr, wird der Schaltzeitpunkt gegen den „frühesten Schaltzeitpunkt“ geprüft.

Schlägt die Prüfung fehl (Schaltzeitpunkt liegt vor dem „frühesten Schaltzeitpunkt“) wird in der Standard Variante der App oder wenn „Frühere Schaltung nachholen“ nicht aktiviert wurde, der Schaltzeitpunkt ignoriert und die Berechnung abgebrochen. Wurde „Frühere Schaltung nachholen“ aktiviert, wird der Schaltzeitpunkt auf den Wert von „frühesten Schaltzeitpunkt“ gesetzt.

Handelt es sich um den „Ende“ Schaltzeitpunkt oder um eine Schaltzeit der Astro-Schaltuhr, wird der Schaltzeitpunkt gegen den „spätesten Schaltzeitpunkt“ geprüft.

Schlägt die Prüfung fehl (Schaltzeitpunkt liegt nach dem „spätesten Schaltzeitpunkt“) wird in der Standard Variante der App oder wenn „Spätere Schaltung vorziehen“ nicht aktiviert wurde der Schaltzeitpunkt ignoriert und die Berechnung abgebrochen. Wurde „Spätere Schaltung vorziehen“ aktiviert, wird der Schaltzeitpunkt auf den Wert von „spätesten Schaltzeitpunkt“ gesetzt.

Damit ist die Berechnung des eigentlichen Schaltzeitpunktes abgeschlossen. Sofern der Schaltzeitpunkt nicht ignoriert wurde, wird bei konfigurierter Vor- und Nachlauf-Schaltung diese jetzt angewendet.

Bei dem „Beginn“ Schaltzeitpunkt wird die Vorlauf-Schaltung angewendet und bei dem „Ende“ Schaltzeitpunkt die Nachlauf-Schaltung. Bei einer Astro-Schaltuhr wird sowohl die Vorlauf- als auch die Nachlaufschaltung auf den Schaltzeitpunkt angewendet.

Konfiguration

Nach der Installation der Smart Home App Autotimer muss als erstes eine Instanz der App erstellt werden.

Klicken Sie dazu auf „+ Instanz erstellen“ und richten Sie die neue Instanz ein:

Instanz Einstellungen

Instanzname

Wählen Sie hier einen Namen für die Instanz.

Kommentar

Optional - hier können Sie eine Beschreibung der Funktion dieser Instanz hinterlegen.

Allgemeine Einstellungen

Typ Schaltuhr

Wählen Sie hier den Typ der Schaltuhr aus. Mögliche Typen sind:

- Timer
- Wochenschaltuhr
- Jahresschaltuhr
- Feiertagsschaltuhr
- Astro-Schaltuhr
- iCal basierte Schaltuhr **PRO**
- Tag-/Nacht-Schaltuhr
- KNX-Schaltuhr

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Typen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten der Schaltuhren.

Optionen

Je nach App Variante und Typ Schaltuhr sind verschiedene Optionen verfügbar, die entsprechend aktiviert oder deaktiviert werden können.

Option Schaltuhr über GA Ein-/Ausschalten

Durch Aktivieren dieser Option wird der entsprechende Konfigurationsabschnitt eingeblendet. Diese Option steht in allen verfügbaren Typen von Schaltuhren zur Verfügung.

Über diese Option kann die Schaltuhr temporär über eine Gruppenadresse deaktiviert werden.

Gruppenadresse Ein/Aus

Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1), über die Schaltuhr deaktiviert bzw. reaktiviert wird.

Verhalten Ein/Aus **PRO**

Über diese Auswahl wird das Verhalten festgelegt, wie die Schaltuhr auf eingehende Telegramme reagieren soll:

- **Standard - Schaltungen während 'Aus' verwerfen**
Die Schaltuhr wird beim Empfang von 0, aus bzw. falsch deaktiviert und beim Empfang von 1, ein bzw. wahr wieder reaktiviert. Änderungen an den Ausgängen, während die Schaltuhr deaktiviert ist, werden verworfen. Die Ausgänge werden erst beim nächsten auftretenden Schaltzeitpunkt aktualisiert. Das ist auch das Verhalten in der Standard Variante der App!
- **Standard - Schaltungen während 'Aus' bei 'Ein' nachholen**
Die Schaltuhr wird beim Empfang von 0, aus bzw. falsch deaktiviert und beim Empfang von 1, ein bzw. wahr wieder reaktiviert. Änderungen an den Ausgängen, während die Schaltuhr deaktiviert ist, werden beim Reaktivieren (durch 1, ein bzw. wahr auf der Gruppenadresse) auf den Bus gesendet.
- **Invertiert - Schaltungen während 'Aus' verwerfen**
Der Eingang ist invertiert - die Schaltuhr wird beim Empfang von 1, ein bzw. wahr deaktiviert und beim Empfang von 0, aus bzw. falsch wieder reaktiviert. Änderungen an den Ausgängen, während die Schaltuhr deaktiviert ist, werden verworfen. Die Ausgänge werden erst beim nächsten auftretenden Schaltzeitpunkt aktualisiert.
- **Invertiert - Schaltungen während 'Aus' bei 'Ein' nachholen**
Der Eingang ist invertiert - die Schaltuhr wird beim Empfang von 1, ein bzw. wahr deaktiviert und beim Empfang von 0, aus bzw. falsch wieder reaktiviert. Änderungen an den Ausgängen, während die Schaltuhr deaktiviert ist, werden beim Reaktivieren (durch 0, aus bzw. falsch auf der Gruppenadresse) auf den Bus gesendet.

Statusadresse Ein/Aus **PRO**

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1) auf der signalisiert wird, ob die Schaltuhr aktiv (1/ein/wahr) oder deaktiviert (0/aus/falsch) ist.

Hinweis: Beim Start der Instanz ist die Schaltuhr immer aktiviert und bei Konfigurationsänderungen wird die Schaltuhr immer reaktiviert!

Option Zeitpunktverschiebung

Durch Aktivieren dieser Option wird der entsprechende Konfigurationsabschnitt eingeblendet. Diese Option steht nur in folgenden Typen von Schaltuhren zur Verfügung:

Timer	Wochen- schaltuhr	Jahres- schaltuhr	Feiertags- schaltuhr	Astro- Schaltuhr	iCal basierte Schaltuhr	Tag-/Nacht Schaltuhr	KNX- Schaltuhr
Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein

Zeitpunktverschiebung

Über diese Auswahl wird die Art der Zeitpunktverschiebung definiert:

- **Keine**
Es findet keine Zeitpunktverschiebung statt
- **Fest**
Es findet eine Zeitpunktverschiebung mit einem festen Wert statt
- **Zufällig** **PRO**
Es findet eine Zeitpunktverschiebung mit einem zufälligen Wert statt

Zeitpunktverschiebung in Minuten

Dieses Feld wird eingeblendet, wenn die Zeitpunktverschiebung auf „Fest“ eingestellt wird. Hier muss dann ein Wert im Bereich von -90 Minuten bis 90 Minuten eingegeben werden.

Bei einer festen Zeitpunktverschiebung wird die konfigurierte Zeitverschiebung von der Startzeit abgezogen und bei der Endzeit hinzuaddiert. Eine negative Angabe führt somit dazu, dass der Wert zu der Startzeit hinzuaddiert und von der Endzeit abgezogen wird. Beispiele:

Ohne Zeitpunktverschiebung	Ein um 12:15	Aus um 16:00
Mit Zeitpunktverschiebung von 10 Minuten	Ein um 12:05 (- 10)	Aus um 16:10 (+ 10)
Mit Zeitpunktverschiebung von -8 Minuten	Ein um 12:23 (+ 8)	Aus um 15:52 (- 8)

Bei der Astro-Schaltuhr, die nur den Schaltzeitpunkt des konfigurierten Ereignisses hat, wird die konfigurierte Zeitpunktverschiebung vom Schaltzeitpunkt abgezogen.

Min. Zeitpunktverschiebung

Dieses Feld wird eingeblendet, wenn die Zeitpunktverschiebung auf „Zufällig“ eingestellt wird. Hier muss dann ein Wert im Bereich von -90 Minuten bis 90 Minuten eingegeben werden. Der Wert stellt den kleinsten Wert für die Berechnung der zufälligen Zeitpunktverschiebung dar.

Max. Zeitpunktverschiebung

Dieses Feld wird eingeblendet, wenn die Zeitpunktverschiebung auf „Zufällig“ eingestellt wird. Hier muss dann ein Wert im Bereich von -90 Minuten bis 90 Minuten eingegeben werden. Der Wert stellt den größten Wert für die Berechnung der zufälligen Zeitpunktverschiebung dar.

Hinweis: Bei der zufälligen Zeitpunktverschiebung wird für jeden Schaltzeitpunkt ein zufälliger Wert ermittelt. Somit können durchaus – je nach Einstellung des kleinsten und größten Wertes für die Zeitpunktverschiebung – völlig unterschiedliche Schaltzeitpunkte berechnet werden!

Frühester Schaltzeitpunkt

In diesem Feld kann der früheste Zeitpunkt eingegeben werden, ab dem geschaltet werden darf. Wird keine oder eine nicht korrekte Uhrzeit eingegeben, wird diese Funktion deaktiviert.

Fällt der Schaltzeitpunkt (egal ob dieser berechnet wurde oder z. B. von einem Online-Kalender stammt) vor der hier angegebenen Uhrzeit, wird die Schaltung ignoriert, außer die Einstellung „Frühere Schaltung nachholen“ (nur in der Pro Variante verfügbar) ist aktiviert. Dann wird der Schaltzeitpunkt auf den hier konfigurierten Wert gesetzt.

Hinweis: Diese Einstellung wirkt sich auch auf eine ggf. konfigurierte Vor-/Nachlaufschaltung aus. Wird der Schaltzeitpunkt aufgrund dieser Einschränkung ignoriert, wird auch eine eventuell konfigurierte Vorlaufschaltung ignoriert!

Frühere Schaltung nachholen PRO

Fällt der (Ein-)Schaltzeitpunkt (egal ob dieser berechnet wurde oder z. B. von einem Online-Kalender stammt) vor die Uhrzeit, die unter „Frühester Schaltzeitpunkt“ konfiguriert wurde, wird die Schaltung ignoriert. Mit der Aktivierung dieser Einstellung wird der Schaltzeitpunkt nicht ignoriert und auf den Wert gesetzt, der unter „Frühester Schaltzeitpunkt“ konfiguriert wurde.

Spätester Schaltzeitpunkt

In diesem Feld kann der späteste Zeitpunkt eingegeben werden, bis zu dem geschaltet werden darf. Wird keine oder eine nicht korrekte Uhrzeit eingegeben, wird diese Funktion deaktiviert.

Fällt der Schaltzeitpunkt (egal ob dieser berechnet wurde oder z. B. von einem Online-Kalender stammt) nach der hier angegebenen Uhrzeit, wird die Schaltung ignoriert, außer die Einstellung „Spätere Schaltung vorziehen“ (nur in der Pro Variante verfügbar) ist aktiviert. Dann wird der Schaltzeitpunkt auf den hier konfigurierten Wert gesetzt.

Hinweis: Diese Einstellung wirkt sich auch auf eine ggf. konfigurierte Vor-/Nachlaufschaltung aus. Wird der Schaltzeitpunkt aufgrund dieser Einschränkung ignoriert, wird auch eine eventuell konfigurierte Nachlaufschaltung ignoriert!

Spätere Schaltung vorziehen PRO

Fällt der (Aus-)Schaltzeitpunkt (egal ob dieser berechnet wurde oder z. B. von einem Online-Kalender stammt) nach der Uhrzeit, die unter „Spätester Schaltzeitpunkt“ konfiguriert wurde, wird die Schaltung ignoriert. Mit der Aktivierung dieser Einstellung wird der Schaltzeitpunkt nicht ignoriert und auf den Wert gesetzt, der unter „Spätester Schaltzeitpunkt“ konfiguriert wurde.

*Hinweis: Alle Schaltuhren haben i. d. R. einen Ein- und einen Aus-Schaltzeitpunkt. Dann bezieht sich der früheste Schaltzeitpunkt auf den Ein-Schaltzeitpunkt und der späteste Schaltzeitpunkt auf den Aus-Schaltzeitpunkt.
Bei der Astro-Schaltuhr gibt es nur einen Schaltzeitpunkt (Zeitpunkt des konfigurierten Ereignisses). Hier beziehen sich sowohl der früheste Schaltzeitpunkt als auch der späteste Schaltzeitpunkt auf diesen einen Zeitpunkt.*

Option Ausgang 2 PRO

Durch Aktivieren dieser Option wird der entsprechende Konfigurationsabschnitt eingeblendet.

Diese Option steht nur in folgenden Typen von Schaltuhren zur Verfügung:

Timer	Wochen- schaltuhr	Jahres- schaltuhr	Feiertags- schaltuhr	Astro- Schaltuhr	iCal basierte Schaltuhr	Tag-/Nacht Schaltuhr	KNX- Schaltuhr
Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja

Durch Aktivieren von Ausgang 2 haben Sie die Möglichkeit, neben der Ausgabe eines Ein/Aus-Wertes auf Ausgang 1 einen zusätzlichen Wert auf einen weiteren Ausgang auszugeben.

Datentyp Ausgang 2

Wählen Sie hier den Datentyp aus, der für die Gruppenadresse Ausgang 2 verwendet werden soll. Verfügbare Datentypen:

- DPT 1: 1 Bit
- DPT 9: 2 Byte Fließkomma
- DPT 5: 0%..100%
- DPT 14: 4 Byte Fließkomma
- DPT 8: 2 Byte (-32768..32767)
- DPT 7: 2 Byte (0..65535)
- DPT 13: 4 Byte (-2147483648..2147483647)
- DPT 12: 4 Byte (0..4294967295)
- DPT 6: 1 Byte (-128..127)
- DPT 5: 1 Byte (0..255)
- DPT 16: Text

Gruppenadresse Ausgang 2

Die Gruppenadresse auf der die Werte für Ausgang 2 ausgegeben werden sollen. Wenn die Option aktiviert ist, muss hier eine Gruppenadresse eingegeben werden.

Vorgabewert für Ausgang 2 für 'Aus'

Vorgabewert, der bei einem „Aus“-Schaltzeitpunkt gesendet werden soll.

Vorgabewert für Ausgang 2 für 'Ein'

Vorgabewert, der bei einem „Ein“-Schaltzeitpunkt gesendet werden soll. In einigen Schaltuhren ist es möglich, den zu sendenden Wert für Ausgang 2 festzulegen. Wird dort kein abweichender Wert eingetragen, wird der Vorgabewert gesendet.

Ausgangswert für Ausgang 2 zyklisch senden

Sofern verfügbar, kann hier eingestellt werden, ob der Wert für Ausgang 2 zyklisch gesendet werden soll.

Mögliche Werte:

- aus
- 1 Minute
- 2 Minuten
- 3 Minuten
- 4 Minuten
- 5 Minuten
- 10 Minuten
- 15 Minuten
- 20 Minuten
- 30 Minuten

Der Zyklus beginnt immer dann von neuem, wenn ein neuer Wert durch eine Schaltuhr gesendet wurde.

Hinweise: Wenn die Option Ausgang 2 aktiviert ist, muss für Ausgang 1 keine Gruppenadresse angegeben werden. Ausgang 1 ist dann optional.

Es findet bei den Vorgabewerten für Ein und Aus für Ausgang 2 keine Überprüfung statt, ob diese zum konfigurierten Datentyp passen.

Option Vor-/Nachlaufschaltung **PRO**

Durch Aktivieren dieser Option wird der entsprechende Konfigurationsabschnitt eingeblendet.

Diese Option steht nur in folgenden Typen von Schaltuhren zur Verfügung:

Timer	Wochen- schaltuhr	Jahres- schaltuhr	Feiertags- schaltuhr	Astro- Schaltuhr	iCal basierte Schaltuhr	Tag-/Nacht Schaltuhr	KNX- Schaltuhr
Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein

Mit dieser Option ist es möglich, zusätzlich zur eigentlichen Schaltung, zwei weitere Gruppenadressen (jeweils eine für die Vorlauf- und eine für die Nachlaufschaltung) in einem definierbaren zeitlichen Abstand (1 – 240) vor und nach der eigentlichen Schaltung anzusteuern.

Vorlauf-Schaltung Gruppenadresse Ein/Aus

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1) für die Vorlauf-Schaltung. Wird keine Adresse angegeben, findet keine Vorlauf-Schaltung statt. Vorlauf- und Nachlauf-Schaltung können mit der gleichen Gruppenadresse konfiguriert werden.

Vorlauf-Schaltung Zeit

Vorlaufzeit in Minuten (1-240). Diese Anzahl von Minuten vor dem eigentlichen (Ein-)Schaltzeitpunkt beginnt die Vorlaufzeit und endet beim Erreichen des eigentlichen (Ein-)Schaltzeitpunktes.

Vorlauf-Schaltung Verhalten

Über diese Auswahl wird definiert, wie sich die Vorlauf-Schaltung verhalten soll:

- Zu Beginn der Vorlaufzeit EIN senden und beim realen Schaltzeitpunkt AUS senden
- Zu Beginn der Vorlaufzeit AUS senden und beim realen Schaltzeitpunkt EIN senden
- Zu Beginn der Vorlaufzeit EIN senden und beim realen Schaltzeitpunkt nichts senden
- Zu Beginn der Vorlaufzeit AUS senden und beim realen Schaltzeitpunkt nichts senden

Nachlauf-Schaltung Gruppenadresse Ein/Aus

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1) für die Nachlauf-Schaltung. Wird keine Adresse angegeben, findet keine Nachlauf-Schaltung statt. Vorlauf- und Nachlauf-Schaltung können mit der gleichen Gruppenadresse konfiguriert werden.

Nachlauf-Schaltung Zeit

Nachlaufzeit in Minuten (1-240). Die Nachlaufzeit beginnt mit dem eigentlichen (Aus-)Schaltzeitpunkt und endet nach den hier angegebenen Minuten.

Nachlauf-Schaltung Verhalten

Über diese Auswahl wird definiert, wie sich die Nachlauf-Schaltung verhalten soll:

- Zu Beginn der Nachlaufzeit EIN senden und beim Ende AUS senden
- Zu Beginn der Nachlaufzeit AUS senden und beim Ende EIN senden
- Zu Beginn der Nachlaufzeit nichts senden und beim Ende EIN senden
- Zu Beginn der Nachlaufzeit nichts senden und beim Ende AUS senden

Hinweis: Alle Schaltuhren haben i. d. R. einen Ein- und einen Aus-Schaltzeitpunkt. Dann bezieht sich die Vorlauf-Schaltung auf den Ein-Schaltzeitpunkt und die Nachlauf-Schaltung auf den Aus-Schaltzeitpunkt.

Bei der Astro-Schaltuhr gibt es nur einen Schaltzeitpunkt (Zeitpunkt des konfigurierten Ereignisses). Hier beziehen sich sowohl Vorlauf- als auch Nachlauf-Schaltung auf diesen einen Zeitpunkt.

Die Vor- und Nachlauf-Schaltung ist abhängig vom eigentlichen Schaltzeitpunkt. Wird dieser z. B. durch eine Zeitpunktverschiebung ignoriert, wird auch die dazugehörige Vor- oder Nachlauf-Schaltung ignoriert.

Option Ausschaltverzögerung PRO

Durch Aktivieren dieser Option wird der entsprechende Konfigurationsabschnitt eingeblendet.

Diese Option steht nur in folgenden Typen von Schaltuhren zur Verfügung:

Timer	Wochen- schaltuhr	Jahres- schaltuhr	Feiertags- schaltuhr	Astro- Schaltuhr	iCal basierte Schaltuhr	Tag-/Nacht Schaltuhr	KNX- Schaltuhr
Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja

Mit der Ausschaltverzögerung ist es möglich über eine separate Gruppenadresse anstehende Ausschaltung(en) zu verzögern, wenn auf der Gruppenadresse ein 1/ein/wahr anliegt.

Wechselt der Wert auf 0/aus/falsch wird die Ausschaltung nachgeholt. Eine eventuell konfigurierte Nachlauf-Schaltung wird ebenfalls nachgeholt.

Anwendungsbeispiel:

Sie haben eine iCal basierte Schaltuhr für Ihren Besprechungsraum, die z. B. die Beleuchtung und eine „Belegt“-Anzeige außerhalb des Besprechungsraums schaltet.

Sie konfigurieren die Schaltuhr mit einer Ausschaltverzögerung und verwenden als Eingang für diese die Gruppenadresse von dem Präsenzmelder in dem Besprechungsraum. Der Ausgang des Präsenzmelders selbst ist mit einer Nachlaufzeit von 5 Minuten konfiguriert.

Ein Meeting im Kalender ist angesetzt von 14:00 bis 16:00 Uhr. Das Meeting endet aber nicht wie geplant (und im Kalender eingetragen) um 16:00 Uhr, sondern dauert länger. Ohne aktivierte Ausschaltverzögerung würde die Autotimer App um 15:59:59 Uhr einfach die Beleuchtung und die „Belegt“-Anzeige ausschalten.

Mit aktivierter Ausschaltverzögerung verlängert die Autotimer App den Ausschaltzeitpunkt so lange wie auf der Gruppenadresse eine 1/ein/wahr signalisiert wird.

Sobald der Besprechungsraum leer ist, erkennt der Präsenzmelder keine Präsenz mehr und schaltet nach der Nachlaufzeit von 5 Minuten den Ausgang (Gruppenadresse der Ausschaltverzögerung) auf 0/aus/falsch.

Die Autotimer App verlängert die Ausschaltzeit nicht mehr und schaltet dann die Beleuchtung und die „Belegt“-Anzeige aus. Eine eventuell konfigurierte Nachlauf-Schaltung beginnt dann ebenfalls.

Die Ausschaltverzögerung kann für die Wochenschaltuhr, die Jahresschaltuhr, die iCal basierte Schaltuhr und für die KNX-Schaltuhr aktiviert werden. Bei der Jahresschaltuhr und der iCal basierten Schaltuhr wird die Ausschaltverzögerung aber nur berücksichtigt, wenn es sich nicht um ganztägige Schaltungen handelt!

Zudem signalisiert die Autotimer App über eine optionale Gruppenadresse, ob die Ausschaltverzögerung aktivierbar ist. Zum Beispiel, um ein Control einer Visualisierung zu aktivieren/deaktivieren, über die die Ausschaltverzögerung manuell aktiviert werden kann.

GA Ausschaltverzögerung Ein/Aus

Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1) um die Ausschaltverzögerung zu aktivieren. Wenn die nächste Ausschaltung verzögert werden kann, und auf dieser Gruppenadresse eine 1/ein/wahr anliegt, wird der Ausschaltzeitpunkt und davon abhängige Schaltungen verzögert.

Empfängt die Autotimer App eine 0/aus/falsch auf dieser Gruppenadresse wird die Ausschaltung nachgeholt und ggf. davon abhängige Schaltungen (Nachlauf-Schaltungen) durchgeführt.

GA Status Ausschaltverzögerung Aktiv/Inaktiv

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1) auf der signalisiert wird, ob eine Ausschaltverzögerung aktuell aktiv (1/ein/wahr) oder inaktiv (0/aus/falsch) ist.

GA Ausschaltverzögerung Aktivierbar

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1) auf der signalisiert wird, ob eine Ausschaltverzögerung für die aktuelle Ein-Schaltung aktivierbar ist. Wenn aktivierbar (1/ein/wahr) wird die „GA Ausschaltverzögerung Ein/Aus“ überwacht und ausgewertet.

Max. Dauer Ausschaltverzögerung

Über diese Auswahl wird definiert, wie lange eine Ausschaltverzögerung maximal aktiv sein darf, bevor diese zwangsweise beendet wird.

Mögliche Werte:

- 15 Minuten
- 30 Minuten
- 45 Minuten
- 1 Stunde
- 2 Stunden
- 3 Stunden
- 4 Stunden
- 5 Stunden
- 6 Stunden
- 8 Stunden
- 10 Stunden
- 12 Stunden

Option Kalendererinnerung PRO

Durch Aktivieren dieser Option wird der entsprechende Konfigurationsabschnitt eingeblendet.

Diese Option steht nur in folgenden Typen von Schaltuhren zur Verfügung:

Timer	Wochen- schaltuhr	Jahres- schaltuhr	Feiertags- schaltuhr	Astro- Schaltuhr	iCal basierte Schaltuhr	Tag-/Nacht Schaltuhr	KNX- Schaltuhr
Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein

Mit der Kalendererinnerung ist es möglich, ausschließlich ganztägige Ereignisse zusätzlich am Vortag zu konfigurierbaren Zeiten auf eine eigene Gruppenadresse zu signalisieren.

Hinweis: Gibt es an einem Tag mehrere ganztägige Ereignisse wird immer nur an einen am Vortag erinnert.

Kalendererinnerung Uhrzeit Beginn

Uhrzeit am Vortag, zu der die Erinnerung aktiviert werden soll. Zu dieser Zeit wird auf die Status Gruppenadresse eine 1/ein/wahr gesendet. Ist „Gruppenadresse Status Text“ konfiguriert, wird darauf der Name des Kalendereintrags gesendet.

Wird kein Beginn angegeben oder ist die Angabe ungültig, wird die Option deaktiviert!

Kalendererinnerung Uhrzeit Ende

Uhrzeit am Vortag, zu der die Erinnerung deaktiviert werden soll. Zu dieser Zeit wird auf die Status Gruppenadresse eine 0/ein/wahr gesendet. Ist „Gruppenadresse Status Text“ konfiguriert, wird darauf eine leere Zeichenkette gesendet.

Wird kein Ende angegeben oder ist die Angabe ungültig, wird bis Mitternacht signalisiert.

Gruppenadresse Status

Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1), über die die Erinnerung signalisiert wird.

Gruppenadresse Status Text

Optionale Gruppenadresse (Text - DPT 16) über die der Name des Kalendereintrags zur festgelegten Uhrzeit auf den Bus gesendet wird. Beim Ende der Erinnerung wird eine leere Zeichenkette gesendet.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Einschränkungen dieses Datentyps. Es werden maximal 14 Zeichen dargestellt. Stellen Sie ggf. den Datentyp der Gruppenadresse auf 16.001 Zeichen (ISO 8859-1), um Umlaute dazustellen.

Option Zeitinformationen **PRO**

Durch Aktivieren dieser Option wird der entsprechende Konfigurationsabschnitt eingeblendet.

Diese Option steht nur in folgenden Typen von Schaltuhren zur Verfügung:

Timer	Wochen- schaltuhr	Jahres- schaltuhr	Feiertags- schaltuhr	Astro- Schaltuhr	iCal basierte Schaltuhr	Tag-/Nacht Schaltuhr	KNX- Schaltuhr
Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja

Mit dieser Option ist es möglich, zusätzliche Zeitinformationen zur nächsten bevorstehenden bzw. aktuellen Schaltung auszugeben.

Hinweis: Bei der Wochenschaltuhr können Einträge erfasst werden, die nur in Abhängigkeit von den Gruppenadressen Sontertag 1 und/oder Sontertag 2 zur Schaltung anstehen. Diese Einträge werden nicht auf den Gruppenadressen „GA Nächste Schaltung ...“ signalisiert.

GA Nächste Schaltung Uhrzeit

Optionale Gruppenadresse (Zeit - DPT 10), auf die die Uhrzeit der nächsten „Ein“-Schaltung ausgegeben werden kann.

GA Nächste Schaltung Datum

Optionale Gruppenadresse (Datum - DPT 11), auf die das Datum der nächsten „Ein“-Schaltung ausgegeben werden kann.

GA Nächste Schaltung Datum & Uhrzeit

Optionale Gruppenadresse (Datum & Uhrzeit - DPT 19.001), über die das Datum und Uhrzeit der nächsten „Ein“-Schaltung ausgegeben werden kann.

GA Aktuelle Schaltung Dauer

Optionale Gruppenadresse (Zeit - DPT 10), auf die die Dauer der aktuellen „Ein“-Schaltung (also die verstrichene Zeit) ausgegeben werden kann. Wenn keine „Ein“-Schaltung aktiv ist bzw. die Aus-Schaltung erfolgt wird 00:00:00 gesendet.

GA Aktuelle Schaltung Restzeit

Optionale Gruppenadresse (Zeit - DPT 10), auf die die Restzeit der aktuellen „Ein“-Schaltung (also die Zeit bis zur „Aus“-Schaltung) ausgegeben werden kann. Wenn keine „Ein“-Schaltung aktiv ist bzw. die Aus-Schaltung erfolgt wird 00:00:00 gesendet.

Aktuelle Schaltung Restzeit Erinnerung

Wenn die Restzeit den hier angegebenen Minutenwert (1-60) unterschreitet, erfolgt eine Signalisierung auf der unter „GA Aktuelle Schaltung Restzeit Erinnerung“ angegebenen Gruppenadresse.

GA Aktuelle Schaltung Restzeit Erinnerung

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1), auf die eine 1/ein/wahr signalisiert wird, wenn die Restzeit kleiner der oben konfigurierten Zeit ist. Wird erst mit der „Aus“-Schaltung zurückgesetzt.

GA Aktuelle Schaltung Verzögerung

Optionale Gruppenadresse (Zeit - DPT 10), auf die die Dauer der aktuellen Ausschaltverzögerung (also die Zeit die die Ausschaltverzögerung bereits aktiv ist) ausgegeben werden kann. Wenn keine Ausschaltverzögerung aktiv ist, wird 00:00:00 gesendet.

Gruppenadresse Sondertag 1

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1), über die für die Wochenschaltuhr bzw. für die KNX-Schaltuhr signalisiert werden kann, dass es sich um einen Sondertag 1 handelt. Das kann z. B. eine Feiertagsschaltuhr sein, die über diese Gruppenadresse signalisiert, dass es sich um einen Feiertag handelt, oder ein externes Signal.

Gruppenadresse Sondertag 2 PRO

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1), über die für die Wochenschaltuhr bzw. für die KNX-Schaltuhr signalisiert werden kann, dass es sich um einen Sondertag 1 handelt. Das kann z. B. eine Feiertagsschaltuhr sein, die über diese Gruppenadresse signalisiert, dass es sich um einen Feiertag handelt, oder ein externes Signal.

Status GA Fehler (Online)

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1), über die bei der iCal basierten Schaltuhr (nur bei Verwendung des Online-Kalenders) und bei der Feiertagsschaltuhr (nur bei Verwendung der Online-Feiertagsdatenbank) ein ggf. aufgetretener Fehler signalisiert wird. Wenn keine Daten abgerufen werden können, wird auf dieser Gruppenadresse EIN signalisiert, um anzuzeigen, dass ein Fehler aufgetreten ist. Bei einem erneuten erfolgreichen Online-Zugriff wird wieder AUS gesendet.

Einstellungen Zeitzone

Für alle Schaltuhren, mit Ausnahme des Timers, benötigt die App die Angabe einer Zeitzone. Diese wird für die Berechnung der Schaltzeiten und für die Schaltungen verwendet.

Die Systemzeit des **APPMODULE** ist ebenfalls bezogen auf eine Zeitzone. Um korrekt zu schalten, wird diese auf die koordinierte Weltzeit (UTC) „zurückgerechnet“ und dann in die eingestellte Zeitzone konvertiert.

Zeitzone

Wählen Sie hier die korrekte Zeitzone aus, für die die Schaltzeitpunkte berechnet werden sollen. Wenn möglich verwenden Sie die Zeitzone, die dem Kontinent und der nächstgelegenen Stadt entspricht (z. B. Europe/Berlin für Deutschland).

Die im **APPMODULE** eingestellte Zeitzone steht ganz oben in der Liste als „APPMODULE Standard“ gefolgt von der dort eingestellten Zeitzone in Klammern. Wenn Sie diesen Eintrag verwenden, und die Zeitzone de **APPMODULE** ändern, ändert sich auch die Zeitzone für die Schaltuhr.

Die im **APPMODULE** eingestellte Zeitzone selbst wird in der Liste mit einem * gekennzeichnet:

Einstellungen Zeitzone

Zeitzone	APPMODULE Standard (Europe/Berlin) ▼
Standortangaben	
Längengrad (-180–180)	Europe/Amsterdam (UTC +01:00)
	Europe/Andorra (UTC +01:00)
	Europe/Astrakhan (UTC +04:00)
	Europe/Athens (UTC +02:00)
	Europe/Belfast (UTC +00:00)
	Europe/Belgrade (UTC +01:00)
	Europe/Berlin (UTC +01:00) *
	Europe/Bratislava (UTC +01:00)
	Europe/Brussels (UTC +01:00)
	Europe/Bucharest (UTC +02:00)
	Europe/Budapest (UTC +01:00)
	Europe/Busingen (UTC +01:00)
	Europe/Chisinau (UTC +02:00)
	Europe/Copenhagen (UTC +01:00)
	Europe/Dublin (UTC +00:00)
	Europe/Gibraltar (UTC +01:00)
	Europe/Guernsey (UTC +00:00)
	Europe/Helsinki (UTC +02:00)
	Europe/Isle of Man (UTC +00:00)
Breitengrad (-90–90)	
Adresse zur Positionsbestimmung	
Einstellungen Tag-/Nacht-Schaltuhr	

Hinweis: Die korrekte Einstellung der Zeitzone ist zur Berechnung der korrekten Schaltzeiten sehr wichtig. Sie können sich nach Änderung der Zeitzone über den „Vorschau/Simulation“ Link die berechneten Werte der jeweiligen Schaltuhr anzeigen lassen.

Standortangaben

Für die Astro-Schaltuhr und die Tag-/Nacht-Schaltuhr benötigt die App Standortangaben.

Die geographische Breite (Breitengrad) und geographische Länge (Längengrad) müssen als Dezimalgrad eingegeben werden. Alternativ kann unter Verwendung der freien Geocoding API von maps.co versucht werden, diese für eine Adresse automatisch zu bestimmen.

Längengrad

Geben Sie hier den Längengrad (als Dezimalgrad) des Standortes im Bereich von -180° bis 180° ein, für den die Schaltzeiten berechnet werden sollen. Je genauer die Eingabe, desto exakter die Berechnungen. 4 Nachkommastellen sind vollkommen ausreichend.

Breitengrad

Geben Sie hier den Breitengrad (als Dezimalgrad) des Standortes im Bereich von -90° bis 90° ein, für den die Schaltzeiten berechnet werden sollen. Je genauer die Eingabe, desto exakter die Berechnungen. 4 Nachkommastellen sind vollkommen ausreichend.

Adresse zur Positionsbestimmung

Wenn Sie die Koordinaten für den Standort nicht kennen, haben Sie hier die Möglichkeit eine Adresse bzw. einen Ort einzugeben und durch Klicken auf „Breiten-/Längengrad ermitteln“ zu versuchen, die Koordinaten online zu bestimmen.

Wenn ein eindeutiges Ergebnis gefunden wurde, werden die Koordinaten automatisch in die entsprechenden Felder eingetragen. Unter dem Button erscheint dann die Meldung „Koordinaten gefunden für ...“ gefolgt von der ermittelten Adresse. Sollte diese nicht korrekt sein, prüfen Sie die eingegebene Adresse und verfeinern Sie wenn möglich diese. Vollständige Angaben (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land) erhöhen die Trefferquote.

Wurden zu der eingegebenen Adresse mehrere Einträge gefunden erscheint unter dem Button die Meldung „Mehr als ein Ergebnis gefunden. Bitte klicken Sie auf den Button mit der passenden Adresse, um die Koordinaten zu übernehmen.“ und darunter die gefundenen Adressen jeweils als Button.

Wenn Sie auf einen der Buttons klicken, werden die Koordinaten zu der Adresse in die Felder eingetragen.

Ausgang 1

Gruppenadresse Ausgang 1

Die Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1) auf der die Schaltungen gesendet werden. Die Angabe ist optional, wenn Ausgang 2 aktiviert wurde.

Ausgangswert für Ausgang 1 zyklisch senden

Sofern verfügbar, kann hier eingestellt werden, ob der Wert für Ausgang 1 zyklisch gesendet werden soll.

Mögliche Werte:

- aus
- 1 Minute
- 2 Minuten
- 3 Minuten
- 4 Minuten
- 5 Minuten
- 10 Minuten
- 15 Minuten
- 20 Minuten
- 30 Minuten

Der Zyklus beginnt immer dann von neuem, wenn ein neuer Wert durch eine Schaltuhr gesendet wurde.

Hinweis: Wenn die Option Ausgang 2 aktiviert ist, muss für Ausgang 1 keine Gruppenadresse angegeben werden. Ausgang 1 ist dann optional.

Vorschau/Simulation

Außer der KNX-Schaltuhr und des Timers bieten alle Schaltuhren die Möglichkeit, sich die berechneten Schaltzeiten in einer Vorschau/Simulation (nur auf Englisch) anzeigen zu lassen. Dazu muss die Instanz gestartet sein!

Gehen Sie dazu in die Instanz Übersicht der App und erweitern Sie die Instanz, in dem Sie auf den Pfeil (>) vor der Instanz klicken.

Instanzen (7/10)

> Feiertage Deutschland/Nordrhein-Westfalen || ✎ ↺ 📄 🗑️

> iCloud Kalender || ✎ ↺ 📄 🗑️

In der erweiterten Instanz Ansicht finden Sie unter „Vorschau/Simulation“ einen Link:

Instanzen (7/10)

▼ Feiertage Deutschland/Nordrhein-Westfalen || ✎ ↺ 📄 🗑️

Vorschau/Simulation **Vorschau bzw. Simulation der Schaltzeiten auf Basis der aktuellen Konfiguration**

Log-Stufe Fehler ▼

Wenn Sie diesen anklicken, öffnet sich ein neues Fenster und die Berechnung der nächsten 30 Schaltzeiten wird angezeigt.

Bei der Astro-Schaltuhr und der Tag-/Nacht-Schaltuhr haben Sie die Möglichkeit in dem Vorschau-Fenster einen weiteren Link anzuklicken, wo dann die berechneten Astro-Daten für die nächsten 365 Tage angezeigt werden. Die Anzeige dieser Vorschau kann – je nach Auslastung des **APPMODULE** – etwas länger dauern.

Hinweis: Die Vorschau der Schaltzeiten und die der Astro-Daten werden als tabellarische Liste angezeigt. Hell- und dunkelgrün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass zu dem Zeitpunkt die Sommerzeit (DST = Daylight Saving Time) aktiv ist.

Timer

Hierbei handelt es sich um einen, über Gruppenadressen steuerbaren Timer. In der Standard Variante der App handelt es sich um einen normalen Counter (zählt von 0 hoch). In der Pro Variante der App kann zwischen Counter und Countdown (zählt auf 0 herunter) gewählt werden.

Timertyp **PRO**

Auswahl zwischen Counter (startet bei 0 und zählt bis zur Zeitvorgabe und endet dann) und Countdown (startet bei der Zeitvorgabe und zählt auf 0 herunter und endet dann).

Gruppenadresse Start/Stop

Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1), über die der Timer gestartet und gestoppt werden kann.

Verhalten Start bei Start/Pause **PRO**

Legt das Verhalten des Timers fest, wenn ein Start-Befehl empfangen wird, obwohl der Timer bereits läuft oder er pausiert:

- **nichts unternehmen**
Der Timer ignoriert den erneuten Start-Befehl
- **zurücksetzen und neu starten**
Der Timer wird zurückgesetzt und neu gestartet. Eine eventuelle Änderung der Laufzeit über die „Gruppenadresse Laufzeitänderung“ wird gelöscht und die Vorgabedauer aus der Konfiguration bzw. der Wert, der als letztes über „Gruppenadresse Zeitvorgabe“ empfangen wurde, wird als Dauer verwendet.
- **pausieren bzw. fortsetzen wenn pausiert**
Wenn der Timer läuft, wird er pausiert. Wenn er bereits pausiert, wird er fortgesetzt

Gruppenadresse Neustart **PRO**

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1), über die der Timer neu gestartet werden kann. Wenn auf dieser Gruppenadresse 1/ein/wahr empfangen wird, wird der Timer zurückgesetzt und dann neu gestartet.

Eine eventuelle Änderung der Laufzeit über die „Gruppenadresse Laufzeitänderung“ wird gelöscht und die Vorgabedauer aus der Konfiguration bzw. der Wert, der als letztes über „Gruppenadresse Zeitvorgabe“ empfangen wurde, wird als Dauer verwendet.

Gruppenadresse Pause/Fortsetzen **PRO**

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1), über die der Timer pausiert bzw. fortgesetzt wird. Bei Empfang von 1/ein/wahr wird der Timer pausiert und bei Empfang von 0/aus/falsch wird der Timer fortgesetzt.

Bei Start/Neustart zu sendender Wert **PRO**

Legt fest, was beim Start bzw. Neustart des Timers gesendet werden soll:

- nichts senden
- EIN senden
- AUS senden

Wenn Ausgang 2 aktiviert ist, wird auf Ausgang 2 der entsprechende Vorgabewert gesendet, wenn „EIN senden“ oder „AUS senden“ gewählt wurde.

Standardwert und Verhalten bei der Standard-Variante ist **EIN senden**

Bei Stop zu sendender Wert **PRO**

Legt fest, was beim Stoppen des Timers über die GA gesendet werden soll:

- nichts senden
- EIN senden
- AUS senden

Wenn Ausgang 2 aktiviert ist, wird auf Ausgang 2 der entsprechende Vorgabewert gesendet, wenn „EIN senden“ oder „AUS senden“ gewählt wurde.

Standardwert und Verhalten bei der Standard-Variante ist **AUS senden**

Bei Ende des Timers zu sendender Wert **PRO**

Legt fest, welcher Wert gesendet werden soll, wenn der Timer abgelaufen ist:

- nichts senden
- EIN senden
- AUS senden

Wenn Ausgang 2 aktiviert ist, wird auf Ausgang 2 der entsprechende Vorgabewert gesendet, wenn „EIN senden“ oder „AUS senden“ gewählt wurde.

Standardwert und Verhalten bei der Standard-Variante ist **AUS senden**

Bei Pause/Fortsetzen zu sendende Werte **PRO**

Legt fest, welche Werte gesendet werden soll, wenn der Timer pausiert bzw. fortgesetzt wird:

- nichts senden
- Pause: EIN senden / Fortsetzen: AUS senden
- Pause: AUS senden / Fortsetzen: EIN senden

Wenn Ausgang 2 aktiviert ist, wird auf Ausgang 2 der entsprechende Vorgabewert gesendet.

Standardwert und Verhalten bei der Standard-Variante ist **nichts senden**

Vorgabedauer

Vorgabedauer in Minuten für den Timer, wenn keine Zeitvorgabe über die GA empfangen wurde. Möglich sind Werte von 1 bis 240 Minuten.

Gruppenadresse Zeitvorgabe PRO

Optionale Gruppenadresse (1-Byte - DPT 5), über die die Dauer des Timers über den Bus eingestellt werden kann. Akzeptiert werden Werte von 1 bis 240.

Autostart bei neuer Zeitvorgabe PRO

Wenn aktiviert, wird der Timer beim Empfang einer neuen Zeitvorgabe neu gestartet.

Gruppenadresse Laufzeitänderung PRO

Optionale Gruppenadresse (1-Byte - DPT 6), über die die Laufzeit des aktuell aktiven Timers über den Bus verändert werden kann. Akzeptiert werden Werte von -30 bis 30 Minuten.

Ist der Timer aktuell inaktiv (nicht gestartet, gestoppt oder beendet) wird der empfangene Wert ignoriert.

Wird ein negativer Wert empfangen und dadurch die Laufzeit des aktuell aktiven Timers verkürzt, prüft die App ob die bereits verstrichene Zeit die neue Laufzeit des Timers überschreitet und beendet ihn in diesem Fall sofort und das unter „Bei Ende des Timers zu sendender Wert“ konfigurierte Verhalten wird ausgelöst.

Gruppenadresse Status

Optionale Gruppenadresse (1-Byte - DPT 5), über die die bereits verstrichenen Minuten (bei Typ Counter) bzw. die noch verbleibenden Minuten (bei Typ Countdown) auf den Bus gesendet werden. Wenn der Timer aus ist bzw. beendet ist, wird 0 gesendet. Der Wert wird aktualisiert sobald sich die Minuten ändern.

Gruppenadresse Status Text PRO

Optionale Gruppenadresse (Text - DPT 16) über die der aktuelle Status des Timers als Text auf den Bus gesendet werden kann.

Beispiel: 00:12*(01:10)

00:12 die bereits verstrichene Zeit (bei Typ Counter) bzw. die noch verbleibende Zeit (bei Typ Countdown) in Stunden:Minuten

* der aktuelle Status des Timer
noch nicht gestartet bzw. gestoppt (), läuft (*)
pausiert (P), beendet (E)

(01:10) die Gesamtdauer des Timers in Stunden:Minuten

Der Wert wird aktualisiert, sobald sich die Minuten, der Status oder die Gesamtdauer des Timers ändert. Wenn die Restzeit weniger als 60 Sekunden beträgt, wird die Vorgabezeit als bereits verstrichene Zeit (bei Typ Counter) bzw. „00:00“ als noch verbleibende Zeit (bei Typ Countdown) angezeigt. Das * zwischen den beiden Zeitangaben zeigt dann den aktuellen Status (siehe oben).

Wochenschaltuhr

Hierbei handelt es sich um eine klassische Wochenschaltuhr.

In der Liste unter „Schaltzeiten bearbeiten“ im Bereich „Einstellungen Wochenschaltuhr“ finden Sie die bereits konfigurierten Schaltzeiten. Sie können eine neue Schaltzeit durch das Anklicken des Buttons „Hinzufügen“ anlegen. Eine ausgewählte Schaltzeit können Sie mit den gleichnamigen Buttons Kopieren, Bearbeiten und Löschen.

Hinweis: Änderungen an den Schaltzeiten werden erst nach dem Speichern der Instanz angewendet und gespeichert. Wenn Sie versehentlich eine Schaltzeit in einer bereits gespeicherten Instanz gelöscht haben, brechen Sie die komplette Konfiguration ab, indem Sie links oben auf das **APPMODULE** Logo klicken. Alle Änderungen seit dem letzten Speichern werden dann verworfen.

Einstellungen Wochenschaltuhr

Schaltzeiten bearbeiten

Aktiviert

Nur wenn diese Option aktiviert ist, wird die Schaltzeit auch berücksichtigt. Nicht aktivierte Schaltzeiten werden gespeichert, aber nicht ausgeführt.

Beschreibung

Geben Sie hier eine aussagekräftige Beschreibung für die Schaltzeit ein. Die Beschreibung repräsentiert die Schaltzeit in der Liste. Wird keine Beschreibung angegeben, wird die Beschreibung der Schaltzeit in die Liste automatisch aus der Konfiguration generiert.

Ausgang 2 - zum Schaltzeitpunkt zu sendender Wert PRO

Wenn die Option Ausgang 2 in der Instanz Konfiguration aktiviert wurde, können Sie hier einen Wert für diese Schaltzeit eingeben, der zum Ein-Schaltzeitpunkt auf Ausgang 2 gesendet wird. Wird hier nichts eingegeben, wird der Ein-Vorgabewert für Ausgang 2 gesendet. Zur Aus-Schaltzeit wird immer der Aus-Vorgabewert aus der Instanz Konfiguration gesendet.

Beginn

Uhrzeit zu der die Schaltzeit beginnt (Ein-Schaltzeitpunkt). Zu diesem Zeitpunkt wird dann EIN auf Ausgang 1 bzw. der im vorherigen Feld definierte Wert (bzw. der Vorgabewert für EIN wenn nichts eingegeben wurde) auf Ausgang 2 gesendet.

Ende

Uhrzeit zu der die Schaltzeit endet (Ein-Schaltzeitpunkt). Zu diesem Zeitpunkt wird dann AUS auf Ausgang 1 bzw. der Vorgabewert für AUS auf Ausgang 2 gesendet.

Wochentage

Aktivieren Sie in diesem Bereich die Wochentage, an denen die Schaltung ausgeführt werden soll. Um die Konfiguration zu vereinfachen können Sie auch die Buttons verwenden, um die Wochentage entsprechend zu aktivieren/zu deaktivieren:

Schaltzeiten bearbeiten

Aktiviert
☒

Beschreibung

Beginn

🕒

Ende

🕒

Wochentage

Alle

Keinen

Mo - Fr

Werktage

W-Ende

Montag

☒

Dienstag

☒

Mittwoch

☒

Donnerstag

☒

Freitag

☒

Samstag

☐

Sonntag

☐

Sondertage

Sondertag 1

☐

Sondertag 2

☐

Cancel
OK

Sondertage

Aktivieren Sie in diesem Bereich den Sondertag 1 und/oder den Sondertag 2 **PRO**. Die Sondertage werden über die entsprechenden Gruppenadressen in der Instanz Konfiguration signalisiert.

Zum jeweiligen Schaltzeitpunkt wird geprüft, ob auf der Gruppenadresse des entsprechenden Sondertages ein EIN eingegangen ist und nur dann geschaltet.

Die Sondertage sind untereinander und mit den Wochentagen „oder“ verknüpft. Das bedeutet, dass geschaltet wird, wenn zum Beispiel der aktuelle Wochentag aktiviert ist, unabhängig ob der konfigurierte Sondertag EIN oder AUS ist.

Wenn Sie sicherstellen wollen, dass nur an einem signalisierten Sondertag geschaltet wird, dann deaktivieren Sie alle Wochentage in der Konfiguration.

Gruppenadresse Status Text **PRO**

Optionale Gruppenadresse (Text - DPT 16) über die der Name bzw. die Beschreibung des Eintrags beim Ein-Schaltzeitpunkt auf den Bus gesendet wird. Beim Aus-Schaltzeitpunkt wird eine leere Zeichenkette gesendet.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Einschränkungen dieses Datentyps. Es werden maximal 14 Zeichen dargestellt. Stellen Sie ggf. den Datentyp der Gruppenadresse auf 16.001 Zeichen (ISO 8859-1), um Umlaute dazustellen.

35

Jahresschaltuhr

In der Liste unter „Schaltzeiten bearbeiten“ im Bereich „Einstellungen Jahresschaltuhr“ finden Sie die bereits konfigurierten Schaltzeiten. Sie können eine neue Schaltzeit durch das Anklicken des Buttons „Hinzufügen“ anlegen. Eine ausgewählte Schaltzeit können Sie mit den gleichnamigen Buttons Kopieren, Bearbeiten und Löschen.

Hinweis: Änderungen an den Schaltzeiten werden erst nach dem Speichern der Instanz angewendet und gespeichert. Wenn Sie versehentlich eine Schaltzeit in einer bereits gespeicherten Instanz gelöscht haben, brechen Sie die komplette Konfiguration ab, indem Sie links oben auf das **APPMODULE** Logo klicken. Alle Änderungen seit dem letzten Speichern werden dann verworfen.

Einstellungen Jahresschaltuhr

Schaltzeiten bearbeiten

Aktiviert

Nur wenn diese Option aktiviert ist, wird die Schaltzeit auch berücksichtigt. Nicht aktivierte Schaltzeiten werden gespeichert, aber nicht ausgeführt.

Beschreibung

Geben Sie hier eine aussagekräftige Beschreibung für die Schaltzeit ein. Die Beschreibung repräsentiert die Schaltzeit in der Liste. Wird keine Beschreibung angegeben, wird die Beschreibung der Schaltzeit in die Liste automatisch aus der Konfiguration generiert.

Ausgang 2 - zum Schaltzeitpunkt zu sendender Wert **PRO**

Wenn die Option Ausgang 2 in der Instanz Konfiguration aktiviert wurde, können Sie hier einen Wert für diese Schaltzeit eingeben, der zum Ein-Schaltzeitpunkt auf Ausgang 2 gesendet wird. Wird hier nichts eingegeben, wird der Ein-Vorgabewert für Ausgang 2 gesendet. Zur Aus-Schaltzeit wird immer der Aus-Vorgabewert aus der Instanz Konfiguration gesendet.

Typ

Hier müssen Sie den Typ der Schaltzeit auswählen. Durch das Ändern des Typs werden die entsprechenden Konfigurationsfelder angezeigt. Es stehen folgende Typen zur Verfügung:

- Tag eines Jahres
- Wochentag eines Monats
- Festes Datum
- Datumsbereich **PRO**

Typ „Tag eines Jahres“

Bei diesem Typ wird ein fester (1. bis 31. oder „letzter Tag“) Tag in einem Monat oder einem Monatsbereich angegeben:

- **Tag im Monat**

Geben Sie hier den Tag an. Die Auswahl erstreckt sich vom 1. bis zum 31. und dem letzten Tag in einem Monat bzw. in einem Monatsbereich. Wenn die Schaltzeit jeweils am letzten Tag ausgeführt werden soll, wählen Sie bitte „letzter Tag“.

Wenn Sie zum Beispiel 31. auswählen, aber der entsprechende Monat weniger als 31 Tage hat, wird die Schaltzeit nicht ausgeführt.

- **Monat**

Geben Sie hier den Monat oder den Monatsbereich an, wann die Schaltzeit ausgeführt werden soll.

Neben einem einzelnen Monat (Januar bis Dezember) gibt es noch die Möglichkeit „jeden Monat (Januar – Dezember)“ auszuwählen sowie Monatsbereiche:

- 1. Quartal (Januar - März)
- 2. Quartal (April - Juni)
- 3. Quartal (Juli - September)
- 4. Quartal (Oktober - Dezember)
- 1. Halbjahr (Januar - Juni)
- 2. Halbjahr (Juli - Dezember)
- Erster Monat im Quartal (Januar, April, Juli & Oktober)
- Zweiter Monat im Quartal (Februar, Mai, August & November)
- Dritter Monat im Quartal (März, Juni, September & Dezember)

Typ „Wochentag eines Monats“

Bei diesem Typ wird die Schaltzeit durch den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, letzten oder jeden Wochentag in einem Monat bzw. Monatsbereich definiert:

- **Auftreten**

Geben Sie hier das Auftreten des Wochentags an. Zur Auswahl steht „Erster“, „Zweiter“, „Dritter“, „Vierter“, „Fünfter“, „Letzter“ und „Jeden“.

Wenn die Schaltzeit jeweils am letzten Wochentag ausgeführt werden soll, wählen Sie bitte „Letzter“. Wenn Sie zum Beispiel „Fünfter“ auswählen, aber der entsprechende Monat/Monatsbereich keinen fünften Wochentag hat, wird die Schaltzeit nicht ausgeführt.

- **Wochentag**

Geben Sie hier den Wochentag an, auf den geprüft werden soll.

- **Monat**

Geben Sie hier den Monat oder den Monatsbereich an, wann die Schaltzeit ausgeführt werden soll. Neben einem einzelnen Monat (Januar bis Dezember) gibt es noch die Möglichkeit „jeden Monat (Januar – Dezember)“ auszuwählen sowie Monatsbereiche:

- 1. Quartal (Januar - März)
- 2. Quartal (April - Juni)
- 3. Quartal (Juli - September)
- 4. Quartal (Oktober - Dezember)
- 1. Halbjahr (Januar - Juni)
- 2. Halbjahr (Juli - Dezember)
- Erster Monat im Quartal (Januar, April, Juli & Oktober)
- Zweiter Monat im Quartal (Februar, Mai, August & November)
- Dritter Monat im Quartal (März, Juni, September & Dezember)

Typ „Festes Datum“

Bei diesem Typ wird die Schaltzeit durch die Eingabe von einem festen Datum festgelegt. Die Schaltung wird nur an diesem Datum ausgeführt.

Typ „Datumsbereich“ PRO

Bei diesem Typ wird die Schaltzeit durch einen Zeitraum festgelegt. Der Zeitraum wird durch die Eingabe in den Feldern Startdatum und Enddatum definiert. Die Schaltung wird am Startdatum, am Enddatum und allen dazwischenliegenden Tagen ausgeführt.

Beginn PRO

Optionale Uhrzeit zu der die Schaltzeit beginnt (Ein-Schaltzeitpunkt). Zu diesem Zeitpunkt wird dann EIN auf Ausgang 1 bzw. der im vorherigen Feld definierte Wert (bzw. der Vorgabewert für EIN wenn nichts eingegeben wurde) auf Ausgang 2 gesendet. Wird keine Uhrzeit angegeben beginnt die Schaltzeit um 00:00:00 Uhr.

Ende PRO

Optionale Uhrzeit zu der die Schaltzeit endet (Ein-Schaltzeitpunkt). Zu diesem Zeitpunkt wird dann AUS auf Ausgang 1 bzw. der Vorgabewert für AUS auf Ausgang 2 gesendet. Wird keine Uhrzeit angegeben endet die Schaltzeit um 23:59:59 Uhr.

Gruppenadresse Status Text PRO

Optionale Gruppenadresse (Text - DPT 16) über die der Name bzw. die Beschreibung des Eintrags beim Ein-Schaltzeitpunkt auf den Bus gesendet wird. Beim Aus-Schaltzeitpunkt wird eine leere Zeichenkette gesendet.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Einschränkungen dieses Datentyps. Es werden maximal 14 Zeichen dargestellt. Stellen Sie ggf. den Datentyp der Gruppenadresse auf 16.001 Zeichen (ISO 8859-1), um Umlaute dazustellen.

Feiertagsschaltuhr

In der Liste unter „Individuelle Feiertage bearbeiten“ im Bereich „Einstellungen Feiertagsschaltuhr“ finden Sie die bereits konfigurierten Feiertage. Sie können einen neuen Feiertag durch das Anklicken des Buttons „Hinzufügen“ anlegen. Einen ausgewählten Feiertag können Sie mit den gleichnamigen Buttons Kopieren, Bearbeiten und Löschen.

Hinweis: Änderungen an den individuellen Feiertagen werden erst nach dem Speichern der Instanz angewendet und gespeichert. Wenn Sie versehentlich einen Feiertag in einer bereits gespeicherten Instanz gelöscht haben, brechen Sie die komplette Konfiguration ab, indem Sie links oben auf das **APPMODULE** Logo klicken. Alle Änderungen seit dem letzten Speichern werden dann verworfen.

Einstellungen Feiertagsschaltuhr

Individuelle Feiertage bearbeiten

Aktiviert

Nur wenn diese Option aktiviert ist, wird dieser individuelle Feiertag auch berücksichtigt. Nicht aktivierte Feiertage werden gespeichert, aber nicht ausgeführt.

Beschreibung

Geben Sie hier eine aussagekräftige Beschreibung für diesen individuellen Feiertag ein. Die Beschreibung repräsentiert den Feiertag in der Liste.

Typ

Hier müssen Sie den Typ der Schaltzeit auswählen. Durch das Ändern des Typs werden die entsprechenden Konfigurationsfelder angezeigt. Es stehen folgende Typen zur Verfügung:

- Tag eines Jahres
- Wochentag eines Monats
- Relativ zu Ostern

Typ „Tag eines Jahres“

Bei diesem Typ wird ein fester (1. bis 31. oder „letzter Tag“) Tag in einem Monat angegeben.

Tag im Monat

Geben Sie hier den Tag an. Die Auswahl erstreckt sich vom 1. bis zum 31. und dem letzten Tag in einem Monat. Wenn die Schaltzeit am letzten Tag ausgeführt werden soll, wählen Sie bitte „letzter Tag“. Wenn Sie zum Beispiel 31. auswählen, aber der entsprechende Monat weniger als 31 Tage hat, wird die Schaltzeit nicht ausgeführt.

Monat

Geben Sie hier den Monat an, wann die Schaltzeit ausgeführt werden soll.

Typ „Wochentag eines Monats“

Bei diesem Typ wird die Schaltzeit durch den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften oder letzten Wochentag in einem Monat definiert:

- **Auftreten**

Geben Sie hier das Auftreten des Wochentags an. Zur Auswahl steht „Erster“, „Zweiter“, „Dritter“, „Vierter“, „Fünfter“ und „Letzter“.

Wenn die Schaltzeit jeweils am letzten Wochentag ausgeführt werden soll, wählen Sie bitte „Letzter“. Wenn Sie zum Beispiel „Fünfter“ auswählen, aber der entsprechende Monat/Monatsbereich keinen fünften Wochentag hat, wird die Schaltzeit nicht ausgeführt.

- **Wochentag**

Geben Sie hier den Wochentag an, auf den geprüft werden soll.

- **Monat**

Geben Sie hier den Monat an, wann die Schaltzeit ausgeführt werden soll.

Typ „Relativ zu Ostern“

Viele Feiertage basieren auf dem Datum von Ostern. Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Der Ostersonntag wird von der App immer berechnet.

Bei diesem Typ haben Sie die Möglichkeit, die Schaltzeit durch die Angabe von Tagen relativ zum Ostersonntag (-180 bis 180) in dem Feld „Tage relativ zu Ostern“ zu definieren.

Beispiel: Ostersonntag im Jahr 2024 ist am 31.03.2024. Rosenmontag 48 Tage davor (12.02.2024), Karfreitag 2 Tage davor (29.03.2024) und Pfingstsonntag 49 Tage danach (19.05.2024)

Gruppenadresse Status Text PRO

Optionale Gruppenadresse (Text - DPT 16) über die der Name des Feiertags beim Ein-Schaltzeitpunkt auf den Bus gesendet wird. Beim Aus-Schaltzeitpunkt wird eine leere Zeichenkette gesendet.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Einschränkungen dieses Datentyps. Es werden maximal 14 Zeichen dargestellt. Stellen Sie ggf. den Datentyp der Gruppenadresse auf 16.001 Zeichen (ISO 8859-1), um Umlaute dazustellen.

Online-Feiertagsdatenbank

Sie haben die Möglichkeit, neben der Eingabe von individuellen Feiertagen, auch die Online-Feiertagsdatenbank [Nager.Date](#) zu verwenden. In dieser Datenbank sind die Feiertage für über 100 Länder enthalten.

Online-Feiertagsdatenbank verwenden

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Konfiguration zur Verwendung der API von Nager.Date eingeblendet.

Land

Wählen Sie hier das Land, für das die Feiertage geladen werden soll. Sobald Sie die Auswahl ändern, werden im Hintergrund automatisch die Daten zu dem Land geladen.

Bundesland/Region **PRO**

In der Standard Variante der App werden nur die einheitlichen Feiertage des Landes verwendet. In der Pro Variante haben Sie die Möglichkeit, ein Bundesland bzw. die Region auszuwählen. Mit Auswahl von „alle“ werden alle nicht einheitlichen Feiertage verwendet.

Hinweis: Sobald Sie eine Einstellung in der Konfiguration der Online-Feiertagsdatenbank verändern, werden die Feiertage automatisch im Hintergrund neu geladen und der Bereich „Vorschau Feiertage“ wird aktualisiert.

Filter - Allgemeine Feiertage berücksichtigen

Wenn aktiviert, werden Allgemeine Feiertage berücksichtigt. Nahezu jeder Feiertag in der Datenbank ist als allgemeiner Feiertag definiert – daher besser nicht deaktivieren!

Filter - Bankfeiertage berücksichtigen

Wenn aktiviert, werden Bankfeiertage berücksichtigt. An Bankfeiertagen sind Banken und Büros geschlossen. Diese Klassifizierung wird nicht in allen Ländern verwendet.

Filter - Schulfesttage berücksichtigen

Wenn aktiviert, werden Schulfesttage berücksichtigt. An Schulfesttagen sind Schulen geschlossen. Diese Klassifizierung wird nicht in allen Ländern verwendet.

Filter - Behördenfeiertage berücksichtigen

Wenn aktiviert, werden Behördenfeiertage berücksichtigt. An Behördenfeiertagen sind Behörden geschlossen. Diese Klassifizierung wird nicht in allen Ländern verwendet.

Filter - Optionale Feiertage berücksichtigen

Wenn aktiviert, werden optionale Feiertage berücksichtigt. Optionale Feiertage sind keine echten Feiertage - aber Tage, an denen die überwiegende Mehrheit Urlaub nimmt. Diese Klassifizierung wird nicht in allen Ländern verwendet.

Filter - Festtage berücksichtigen

Wenn aktiviert, werden Festtage berücksichtigt. Festtage sind keine echten Feiertage - aber Tage, die einem Feiertag ähnlich sind. Diese Klassifizierung wird nicht in allen Ländern verwendet.

Feiertage an Sonntagen PRO

Wenn aktiviert, werden Feiertage, die auf einen Sonntag fallen pauschal als Feiertag angesehen. In Deutschland z. B. ist der Ostersonntag und Pfingstsonntag nur in bestimmten Bundesländern ein Feiertag (z. B. in Brandenburg aber nicht in Nordrhein-Westfalen).

Vorschau Feiertage

Hier werden die Ergebnisse der Anfrage an die Online-Feiertagsdatenbank unter Berücksichtigung der Filter und Einstellungen angezeigt. Es werden immer alle Feiertage für das Land für die nächsten 365 Tage angezeigt. Die Anzeige erfolgt in der Sprache des ausgewählten Landes oder, wenn nicht verfügbar, in Englisch.

Die Farbe des Eintrags zeigt an, ob der Feiertag anhand der Auswahl Bundesland/Region, der Konfiguration der Filter bzw. der Einstellung „Feiertage an Sonntagen“ als Feiertag verwendet werden würde. Grün entspricht den Filtern/Einstellungen und Rot entspricht diesen nicht.

Hinweis: Die App aktualisiert die Feiertage aus der Online-Feiertagsdatenbank automatisch nach jedem Tageswechsel (also um 00:00 Uhr).

Astro-Schaltuhr

Die Astro-Schaltuhr berechnet die Position der Sonne und deren Sichtbarkeit an dem eingestellten Ort anhand von geographischen Koordinaten (Längen- und Breitengrad).

Hinweise zur Einstellung der Standortangaben finden Sie hier: [Standortangaben](#)

Zur korrekten Berechnung der Schaltzeitpunkte ist es notwendig die für den Standort gültige Zeitzone einzustellen.

Hinweise zur Einstellung der Zeitzone finden Sie hier: [Einstellungen Zeitzone](#)

Im Gegensatz zu allen anderen Schaltuhren gibt es bei der Astro-Schaltuhr nur einen Schaltzeitpunkt, und zwar das eingestellte Ereignis.

Hinweise zur Berechnung und Verfügbarkeit von Astro-Schaltzeiten

Alle hier auswählbaren „Ereignisse“ werden anhand der eingegebenen Standortdaten (Längen- und Breitengrad) berechnet.

Ob der Zeitpunkt eines dieser Ereignisse berechnet werden kann oder nicht, hängt hauptsächlich von den physikalischen Gegebenheiten (Ekliptik, Neigung der Erdachse, atmosphärischen Brechungseffekten etc.) und dem Standort ab, für den sie berechnet werden sollen. Nicht jedes Ereignis tritt immer an jedem Ort der Welt auf.

Am Südpol (Längengrad: 0 / Breitengrad: -90) gibt es nur einmal im Jahr einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang, da dort ca. ein halbes Jahr lang Polartag und der Rest des Jahres Polarnacht herrscht. Das gleiche gilt für den Nordpol (Längengrad: 0 / Breitengrad: 90).

Es kann durchaus vorkommen, dass es zeitweise an bestimmten Orten der Welt z. B. keine astronomische, nautische und/oder bürgerliche Dämmerung gibt, da die Sonne den dazu erforderlichen Tiefenwinkel unter dem Horizont nicht erreicht. Auch kann es vorkommen, dass z. B. die astronomische Dämmerung am Abend beginnt, aber erst am folgenden Tag endet.

Prüfen Sie nach korrekter Konfiguration der Astro-Schaltuhr die berechneten Schaltzeiten in der [Vorschau/Simulation](#). Dort werden - auch in der Standard Variante - alle berechneten Astro-Ereignisse angezeigt.

Hinweis: Astronomische Berechnungen sind sehr komplex und erfordern je nach Genauigkeit sehr viel Rechenzeit. Die in der Autotimer App verwendete Bibliothek zur Berechnung liefert eine akzeptable Genauigkeit (ca. 1 Minute) für den Verwendungszweck einer Schaltuhr. Beim Vergleich mit anderen Berechnungen kann es also dementsprechend zu Abweichungen kommen. Eine seriöse Quelle mit hoher Genauigkeit ist z. B. der [NOAA Solar Calculator](#).

Hier eine kurze Erläuterung der einzelnen Ereignisse ohne Gewähr auf Richtigkeit:

Astronomische Dämmerung

Unter der astronomischen Dämmerung versteht man den Zeitraum morgens und abends, wo die Sonne zwischen 12° und 18° unter dem Horizont steht. Der Horizont selbst ist nicht mehr sichtbar. Die Sichtbarkeit der Sterne nimmt abends zu und morgens entsprechend ab. Abends folgt auf die astronomische Dämmerung die Nacht. Morgens endet die Nacht mit Beginn der astronomischen Dämmerung.

Nautische Dämmerung

Unter der nautischen Dämmerung versteht man den Zeitraum morgens und abends, wo die Sonne zwischen 6° und 12° unter dem Horizont steht. In diesem Zeitraum sind die wichtigsten Fixsterne und der Horizont noch sichtbar, was zur Positionsbestimmung mit nautischen Geräten erforderlich ist (daher wohl auch der Name).

„blaue Stunde“

Unter der „blauen Stunde“ versteht man den Zeitraum morgens und abends, wo die Sonne zwischen 4° und 8° unter dem Horizont steht. In diesem Zeitraum dominiert das blaue Lichtspektrum des Sonnenlichts. Aufgrund physikalischer Effekte wirkt der Himmel dunkelblau und hat insbesondere für die Fotografie eine besondere Bedeutung.

„goldene Stunde“

Unter der „goldenen Stunde“ versteht man den Zeitraum morgens und abends, wo die Sonne zwischen 6° über dem Horizont und 6° unter dem Horizont steht. In diesem Zeitraum wirkt das Licht „golden und weich“. Wie auch bei der „blauen Stunde“ wird dieser Eindruck durch physikalische Effekte erzeugt und hat insbesondere für die Fotografie eine besondere Bedeutung.

Bürgerliche Dämmerung

Unter der bürgerlichen Dämmerung versteht man den Zeitraum morgens und abends, wo die Sonne zwischen 0° und 6° unter dem Horizont steht. In diesem Zeitraum sind die hellsten Fixsterne und der Horizont sichtbar. Auf die bürgerliche Dämmerung folgt morgens der Sonnenaufgang und abends beginnt die bürgerliche Dämmerung mit dem Sonnenuntergang.

Sonnenaufgang

Der Zeitpunkt, wo die Oberkante der Sonne den Horizont überschreitet und sichtbar wird. Während einer Polarnacht gibt es keinen Sonnenaufgang – die Sonne bleibt währenddessen unter dem Horizont.

Sonnenuntergang

Der Zeitpunkt, wo die Oberkante der Sonne unter dem Horizont verschwindet und nicht mehr sichtbar ist. Während eines Polartages gibt es keinen Sonnenuntergang – die Sonne bleibt währenddessen über dem Horizont.

Sonnenhöchststand

Der Zeitpunkt, wo die Sonne den eigenen Längengrad überschreitet und den höchsten Punkt auf Ihrer Bahn erreicht (außer am Nord- und Südpol). Wird auch als „wahrer Mittag“ oder „astronomischer Mittag“ bezeichnet.

Einstellungen Astro-Schaltuhr

Schaltzeitpunkt

Wählen Sie hier das Ereignis aus, zu dem geschaltet werden soll.

- Beginn astronomische Dämmerung (Ende Nacht) **PRO**
- Beginn nautische Dämmerung (Ende astronomische Dämmerung) **PRO**
- Beginn der "blauen Stunde" am Morgen **PRO**
- Beginn der "goldenen Stunde" am Morgen (Ende der "blauen Stunde" am Morgen) **PRO**
- Ende der "goldenen Stunde" am Morgen **PRO**
- Beginn bürgerliche Dämmerung (Ende nautische Dämmerung)
- Sonnenaufgang (Ende bürgerliche Dämmerung & Beginn Tag)
- Sonnenhöchststand („wahrer Mittag“)
- Sonnenuntergang (Beginn bürgerliche Dämmerung & Ende Tag)
- Beginn der "goldenen Stunde" am Abend **PRO**
- Beginn der "blauen Stunde" am Abend (Ende der "goldenen Stunde" am Abend) **PRO**
- Ende "blauen Stunde" am Abend **PRO**
- Ende bürgerliche Dämmerung (Beginn nautische Dämmerung)
- Ende nautische Dämmerung (Beginn astronomische Dämmerung) **PRO**
- Ende astronomische Dämmerung (Beginn Nacht) **PRO**

Zum Schaltzeitpunkt zu sendender Wert

Wählen Sie hier zwischen „Ein“ und „Aus“ den Wert aus, der zum Schaltzeitpunkt gesendet werden soll.

Der ausgewählte Wert wird dann zum Schaltzeitpunkt auf Ausgang 1 gesendet bzw. der korrespondierende Vorgabewert auf Ausgang 2 gesendet.

iCal basierte Schaltuhr **PRO**

Bei dieser Schaltuhr werden die Schaltinformationen aus einem RFC 5545 konformen iCalendar geladen und ausgewertet.

Sie haben die Möglichkeit, den Kalender von einer anzugebenen URL automatisch zu laden (inkl. Aktualisierung) oder eine ICS Datei in der Konfiguration hochzuladen.

Zur korrekten Berechnung der Schaltzeitpunkte ist es notwendig die für den Standort gültige Zeitzone einzustellen. Hinweise zur Einstellung der Zeitzone finden Sie unter [Einstellungen Zeitzone](#)

Die App wertet sowohl Einzeltermine als auch Terminserien oder Termine über mehrere Tage aus.

Terminserien werden anhand der Wiederholungsregel(n) im Kalendereintrag berechnet.

Termine, die sich über mehrere Tage erstrecken, haben einen Startzeitpunkt und einen Endzeitpunkt. Zum Startzeitpunkt wird „Ein“ auf den Ausgang gesendet, beim Endzeitpunkt wird „Aus“ gesendet.

Die Endzeit eines eingetragenen Termins ist in der Regel exklusive der Endzeit. Ein Termin von 11:00 bis 13:00 Uhr zum Beispiel erzeugt eine Schaltzeit von 11:00:00 bis 12:59:59.

Individuelle Werte aus Kalendereinträgen

Wenn Sie Ausgang 2 aktiviert haben, können Sie pro Termin auch einen individuellen Wert an den Ausgang 2 senden. Tragen Sie dazu im Termin im Feld „Beschreibung“ (oder „Notizen“) den Wert, der gesendet werden soll, in doppelten geschweiften Klammern ein. Beispiele:

{{12}} oder {{Test}} oder {{14.5}}

*Hinweise: Verwenden Sie bei Fließkommawerten einen Punkt (.) als Dezimaltrennzeichen!
Es findet keine Überprüfung statt, ob die Werte zum konfigurierten Datentyp von Ausgang 2 passen.*

Die App wurde mit einigen Anbietern (u. a. Apple iCloud, Google Kalender und Microsoft 365) getestet. Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt vom Anbieter ab und kann nicht garantiert werden.

Einstellungen iCal basierte Schaltuhr

iCal Datenquelle

Hier müssen Sie angeben, ob Sie die Daten von einer veröffentlichten URL laden wollen oder ob Sie eine ICS Datei hochladen wollen:

- URL eines Online iCal Kalenders
- ICS Datei hochladen

Der Auswahl entsprechend werden weitere Parameter ein- bzw. ausgeblendet.

URL iCal Kalender

Nur verfügbar, wenn „URL eines Online iCal Kalenders“ als iCal Datenquelle ausgewählt wurde.

Geben Sie hier die URL des veröffentlichten Kalenders ein. Die App unterstützt keine Authentifizierung (Bearer, OAuth etc.) – die Adresse muss also direkt erreichbar sein.

Die Adresse muss mit https:// oder http:// (nicht empfohlen da unverschlüsselt) beginnen.

In der Apple iCloud freigegebene Kalender-Adressen beginnen i. d. R. mit webcal:// - tauschen Sie hier webcal durch https aus. Beispiel:

Original-Link: webcal://x12-caldav.icloud.com/published/834jjkf...

Link für Autotimer: https://x12-caldav.icloud.com/published/834jjkf...

Beim Google Kalender verwenden Sie bitte die unter „Einstellungen und Freigabe“ unter „Privatadresse im iCal-Format“ angegebene Adresse.

Anleitungen zur Freigabe eines Kalenders finden Sie beim jeweiligen Anbieter oder im Internet.

Hinweis: Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise beim Einrichten einer Kalenderfreigabe, so dass Sie den Kalender nicht aus Versehen für alle freigeben!

Nach der Eingabe der URL können Sie mit dem Button „Kalender testen“ prüfen, ob der Kalender korrekt geladen wird. Der Status wird direkt unter dem Button angezeigt:

Test okay - es wurden <xx> (<yy>) Einträge im Kalender <name> gefunden

Kalender mit dem Namen <name> konnte erfolgreich geladen werden und es wurden <xx> zukünftige Einträge gefunden. Der Wert <yy> gibt die Gesamtanzahl von Einträgen an.

Test okay - aber es konnten keine Einträge im Kalender <name> gefunden werden

Kalender mit dem Namen <name> konnte erfolgreich geladen werden, aber es sind noch keine zukünftigen Einträge freigegeben.

Hinweis: Liefert der Online-Dienst keinen Kalendernamen, wird bei <name> „unknown“ angezeigt.

Test fehlgeschlagen: <Fehler>

Kalender konnte nicht geladen werden. <Fehler> enthält die Fehlerbeschreibung.

Zeitfenster Aktualisierung Start

Nur verfügbar, wenn „URL eines Online iCal Kalenders“ als iCal Datenquelle ausgewählt wurde.

Geben Sie hier die Uhrzeit an, wann bzw. ab wann die Aktualisierung des Kalenders erfolgen soll. Erfolgt keine Eingabe, findet die (erste) Aktualisierung um 00:00 an jedem Tag statt.

Zeitfenster Aktualisierung Ende

Nur verfügbar, wenn „URL eines Online iCal Kalenders“ als iCal Datenquelle ausgewählt wurde.

Geben Sie hier die Uhrzeit an, bis zu der die Aktualisierung des Kalenders erfolgen soll. Erfolgt keine Eingabe, findet eine periodische Aktualisierung (sofern unter „Intervall Aktualisierung“ ein Intervall eingestellt wurde) rund um die Uhr statt.

Intervall Aktualisierung

Nur verfügbar, wenn „URL eines Online iCal Kalenders“ als iCal Datenquelle ausgewählt wurde.

Wählen Sie hier aus, wie oft der Kalender aktualisiert werden soll. Wenn Sie „keine Aktualisierung“ wählen, dann wird der Kalender nur einmal am Tag (zur unter „Zeitfenster Aktualisierung Start“ angegebenen Uhrzeit bzw. 00:00 Uhr bei fehlender Angabe) statt.

Wenn Sie hier ein Intervall auswählen wird in entsprechenden Abständen versucht, den Kalender zu aktualisieren. Maßgeblich für die Zeitpunkte der Aktualisierung ist der Parameter „Zeitfenster Aktualisierung Start“. Wenn dort eine Uhrzeit eingegeben wurde, findet die erste Aktualisierung zu dieser Uhrzeit statt, ansonsten um 00:00 Uhr.

Beispiele:

Zeitfenster Aktualisierung Start	Zeitfenster Aktualisierung Ende	Intervall Aktualisierung	Aktualisierung(en)
Keine Angabe	Keine Angabe	30 Minuten	00:00 Uhr 00:30 Uhr ... 23:00 Uhr 23:30 Uhr
08:20	13:10	45 Minuten	08:20 Uhr 09:05 Uhr 09:50 Uhr 10:35 Uhr 11:20 Uhr 12:05 Uhr 12:50 Uhr
09:00	15:00	Keine Aktualisierung	09:00 Uhr

Hinweis: Ist zum Zeitpunkt der Aktualisierung ein Schaltereignis oder eine ggf. dazugehörige Vor- bzw. Nachlaufschaltung auf Basis eines Kalendereintrags aktiv, so wird dieses unverändert fortgesetzt und zu Ende ausgeführt. Jegliche Änderung aus dem dazugehörigen Kalendereintrag wird ignoriert.

ICS Datei Hochladen

Nur verfügbar, wenn „ICS Datei hochladen“ als iCal Datenquelle ausgewählt wurde.

Wählen Sie eine ICS Datei (maximale Dateigröße: 512 KB) aus und klicken Sie danach auf den Button „Datei laden und testen“. Die Datei wird an das **APPMODULE** zum Test gesendet und ausgewertet. Das Ergebnis des Tests wird direkt unter dem Button angezeigt:

Test okay - es wurden <xx> (<yy>) Einträge im Kalender <name> gefunden

Kalender mit dem Namen <name> konnte erfolgreich geladen werden und es wurden <xx> zukünftige Einträge gefunden. Der Wert <yy> gibt die Gesamtanzahl von Einträgen an.

Wenn Sie die Instanz jetzt speichern, werden die Kalenderdaten an das **APPMODULE** übertragen und werden aktiv.

Test okay - aber es konnten keine Einträge im Kalender <name> gefunden werden

Kalender mit dem Namen <name> konnte erfolgreich geladen werden, aber es sind keine zukünftigen Einträge enthalten.

Wenn Sie die Instanz jetzt speichern, werden die leere Kalenderdaten an das **APPMODULE** übertragen.

Hinweis: Wurde dem Kalender in der ICS Datei kein Name zugewiesen, wird bei <name> „unknown“ angezeigt.

Test fehlgeschlagen: <Fehler>

Kalender konnte nicht geladen werden. <Fehler> enthält die Fehlerbeschreibung.

Wenn Sie die Instanz jetzt speichern, werden die ggf. bereits vorhandenen Kalenderdaten im **APPMODULE** gelöscht.

Einträge filtern

Hierüber kann gesteuert werden ob und wie die Einträge aus der iCal Datenquelle gefiltert werden sollen:

- **Aus**
Es findet keine Filterung der Einträge statt (Standard-Einstellung)
- **1 Filter**
Es wird nur Filter 1 angewendet
- **2 Filter (Oder verknüpft)**
Es werden Filter 1 und Filter 2 angewendet und mindestens einer der beiden Filter muss zutreffen, damit der Eintrag berücksichtigt wird
- **2 Filter (Und verknüpft)**
Es werden Filter 1 und Filter 2 angewendet und beide Filter müssen zutreffen, damit der Eintrag berücksichtigt wird
- **2 Filter (Exklusiv-Oder verknüpft)**
Es werden Filter 1 und Filter 2 angewendet und nur einer der beiden Filter darf zutreffen, damit der Eintrag berücksichtigt wird. Treffen beide Filter nicht zu oder treffen beide Filter zu, wird der Eintrag nicht berücksichtigt

Filter <n> (Bedingung)

Hier wird festgelegt, wie der Name des Kalendereintrags gegen den entsprechenden Filterwert geprüft werden soll:

- **Beginnt mit**
Der Name des Kalendereintrags muss mit dem angegebenen Wert beginnen, damit der Filter zutrifft
- **Beginnt nicht mit**
Der Name des Kalendereintrags darf nicht mit dem angegebenen Wert beginnen, damit der Filter zutrifft
- **Enthält**
Der Name des Kalendereintrags enthält den angegebenen Wert an einer beliebigen Stelle, damit der Filter zutrifft
- **Enthält nicht**
Der Name des Kalendereintrags enthält nicht den angegebenen Wert, damit der Filter zutrifft
- **Endet mit**
Der Name des Kalendereintrags muss mit dem angegebenen Wert enden, damit der Filter zutrifft
- **Ende nicht mit**
Der Name des Kalendereintrags darf nicht mit dem angegebenen Wert enden, damit der Filter zutrifft
- **Entspricht**
Der Name des Kalendereintrags entspricht exakt dem angegebenen Wert, damit der Filter zutrifft
- **Entspricht nicht**
Der Name des Kalendereintrags entspricht nicht exakt dem angegebenen Wert, damit der Filter zutrifft

Filter <n> (Wert)

Die Namen der Kalendereinträge werden mit der dazugehörigen Bedingung gegen den hier eingegebenen Wert geprüft. Wenn in dem Filter gegen mehrere Werte geprüft werden soll, ist eine Werteliste anzugeben. Dazu werden die einzeln zu prüfenden Werte mit zwei direkt aufeinanderfolgenden | getrennt.

Beispiel: Die Eingabe von **Raum||Gebäude||Saal** führt zur Prüfung gegen **Raum**, **Gebäude** und **Saal**.

Bei einer Werteliste wird wie folgt geprüft:

Bei den Filterbedingungen *Beginnt mit*, *Enthält*, *Endet mit* und *Entspricht* muss mindestens einer der Werte aus der Werteliste der Filterbedingung entsprechen.

Bei den Filterbedingungen *Beginnt nicht mit*, *Enthält nicht*, *Endet nicht mit* und *Entspricht nicht* darf keiner der Werte aus der Werteliste der Filterbedingung entsprechen.

Hinweis: Vor dem Vergleich werden dem Namen des Kalendereintrags eventuell vorangestellte und angehängte Leerzeichen entfernt. Groß-/Kleinschreibung werden beim Vergleich nicht berücksichtigt.

Zeitzonendaten prüfen

Wenn aktiviert, prüft die App die vom Kalender gelieferten Daten und korrigiert diese, wenn nötig.

Diese Einstellung sollte insbesondere bei Microsoft 365 Kalendern aktiviert werden, wenn z. B. sich wiederholende Termine über Beginn/Ende der Sommerzeit hinaus erzeugt wurden.

Prüfen Sie nach korrekter Konfiguration der Schaltuhr die geladenen Schaltzeiten in der [Vorschau/Simulation](#). Vergleichen Sie die Schaltzeiten gegen den Kalender und aktivieren bzw. deaktivieren Sie diese Einstellung bei Bedarf.

Gruppenadresse Status Text

Optionale Gruppenadresse (Text - DPT 16) über die der Name des Kalendereintrags beim Ein-Schaltzeitpunkt auf den Bus gesendet wird. Beim Aus-Schaltzeitpunkt wird eine leere Zeichenkette gesendet.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Einschränkungen dieses Datentyps. Es werden maximal 14 Zeichen dargestellt. Stellen Sie ggf. den Datentyp der Gruppenadresse auf 16.001 Zeichen (ISO 8859-1), um Umlaute dazustellen.

Tag-/Nacht-Schaltuhr

Bei dieser Schaltuhr handelt es sich um eine abgewandelte Form der Astro-Schaltuhr.

Zur korrekten Berechnung muss auch hier der Standort und die Zeitzone korrekt eingestellt werden.

Hinweise zur Einstellung der Standortangaben finden Sie hier: [Standortangaben](#)

Hinweise zur Einstellung der Zeitzone finden Sie hier: [Einstellungen Zeitzone](#)

Hierbei wird für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eine Schaltzeit generiert, sofern diese für den angegebenen Standort und eingestellte Zeitzone berechnet werden können. Wie bei der Astro-Schaltuhr gibt es auch hier Einschränkungen bzgl. der Berechenbarkeit von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Abhängigkeit des Standortes. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Hinweise zur Berechnung und Verfügbarkeit von Astro-Schaltzeiten](#).

Einstellungen Tag-/Nacht-Schaltuhr

Tag-/Nacht-Einstellung

Geben Sie hier an, welcher Wert bei Tag und welcher Wert bei Nacht gesendet werden soll.

- Tag = Ein / Nacht = Aus
Hier wird bei Sonnenaufgang ein „Ein“ auf den Ausgang gesendet und bei Sonnenuntergang ein „Aus“. Bei der Verwendung von Ausgang 2 werden die korrespondierenden Vorgabewerte auf Ausgang 2 gesendet.
- Tag = Aus / Nacht = Ein
Hier wird bei Sonnenaufgang ein „Aus“ auf den Ausgang gesendet und bei Sonnenuntergang ein „Ein“. Bei der Verwendung von Ausgang 2 werden die korrespondierenden Vorgabewerte auf Ausgang 2 gesendet.

Gruppenadresse Uhrzeit **PRO**

Optionale Gruppenadresse (Zeit - DPT 10), über die die aktuelle Uhrzeit unter Berücksichtigung der eingestellten Zeitzone ausgegeben werden soll. Die Uhrzeit wird zu jeder vollen Minute aktualisiert.

Gruppenadresse Datum **PRO**

Optionale Gruppenadresse (Datum - DPT 11), über die das aktuelle Datum unter Berücksichtigung der eingestellten Zeitzone ausgegeben werden soll. Das Datum wird bei Tageswechsel aktualisiert.

Gruppenadresse Datum & Uhrzeit **PRO**

Optionale Gruppenadresse (Datum & Uhrzeit - DPT 19.001), über die die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum unter Berücksichtigung der eingestellten Zeitzone ausgegeben werden soll. Der Wert wird zu jeder vollen Minute aktualisiert.

KNX-Schaltuhr

Bei der KNX-Schaltuhr können alle Parameter der Schaltuhr über den Bus gesteuert werden.

Bitte beachten Sie, dass sich die bei der KNX-Schaltuhr einstellbaren Zeiten auf die für die Schaltuhr eingestellte Zeitzone beziehen.

Einstellungen KNX-Schaltuhr

Einschaltzeit Vorgabe

Optionale Vorgabe für die Einschaltzeit für die KNX-Schaltuhr. Wird kein Wert eingegeben muss die Einschaltzeit über den Bus gesetzt werden, bevor die Schaltuhr verwendet werden kann.

Ausschaltzeit Vorgabe

Optionale Vorgabe für die Ausschaltzeit für die KNX-Schaltuhr. Wird kein Wert eingegeben muss die Ausschaltzeit über den Bus gesetzt werden, bevor die Schaltuhr verwendet werden kann.

Art Eingänge Zeiteinstellung

Wählen Sie hier aus, über welche Datenpunkttypen die Ein- und Ausschaltzeiten gesetzt werden sollen:

- **Separate Eingänge Stunden/Minuten**
Wenn z. B. die Visualisierung keine Möglichkeit bietet, ein Zeitwert (DPT 10) zu senden, können Sie die Stunden und Minuten je Schaltzeit auch über zwei separate Eingänge (DPT 5) setzen.
- **Zeit GA**
Übertragung der Ein- und Ausschaltzeit jeweils über eine DPT 10 Gruppenadresse
- **Tagesminuten** PRO
Übertragung der Ein- und Ausschaltzeit jeweils über eine DPT 7 Gruppenadresse als Tagesminuten. Ein Tag hat 1.440 Minuten. 00:00 entspricht 0 Tagesminuten und 23:59 demnach 1439 Tagesminuten. So lässt sich auch mit einem einfachen Wert die Zeit einstellen (z. B. mit einem Slider)

GA Einschaltzeit – Stunde / Minute

Nur sichtbar, wenn „Separate Eingänge Stunden/Minuten“ ausgewählt wurde. Gruppenadressen (DPT 5) über die die Stunde (0 – 23) bzw. Minute (0 – 59) für die Einschaltzeit gesetzt wird.

GA Ausschaltzeit – Stunde / Minute

Nur sichtbar, wenn „Separate Eingänge Stunden/Minuten“ ausgewählt wurde. Gruppenadressen (DPT 5) über die die Stunde (0 – 23) bzw. Minute (0 – 59) für die Ausschaltzeit gesetzt wird.

GA Einschaltzeit

Nur sichtbar, wenn „Zeit GA“ ausgewählt wurde. Gruppenadresse (DPT 10) über die die Einschaltzeit gesetzt wird. Die Sekundenangabe wird ignoriert.

GA Ausschaltzeit

Nur sichtbar, wenn „Zeit GA“ ausgewählt wurde. Gruppenadresse (DPT 10) über die die Ausschaltzeit gesetzt wird. Die Sekundenangabe wird ignoriert.

GA Einschaltzeit in Minuten PRO

Nur sichtbar, wenn „Tagesminuten“ ausgewählt wurde. Gruppenadresse (DPT 7) über die die Einschaltzeit in Tagesminuten (0 – 1439) gesetzt wird.

GA Ausschaltzeit in Minuten PRO

Nur sichtbar, wenn „Tagesminuten“ ausgewählt wurde. Gruppenadresse (DPT 7) über die die Ausschaltzeit in Tagesminuten (0 – 1439) gesetzt wird.

Ein-/Ausschaltzeit Minuten relativ PRO

Zeit in Minuten, die für die relative Anpassung der Ein- und Ausschaltzeit verwendet wird. Möglich sind Werte von 1 bis 60.

GA Einschaltzeit relativ +/- PRO

Optionale (1 Bit - DPT 1) Gruppenadresse, über die die Einschaltzeit relativ verändert werden kann. Beim Empfang von 0/aus/falsch auf der Gruppenadresse wird die bei „Ein-/Ausschaltzeit Minuten relativ“ eingegebene Anzahl Minuten von der aktuellen Einschaltzeit abgezogen.

Beim Empfang von 1/ein/wahr auf der Gruppenadresse wird die bei „Ein-/Ausschaltzeit Minuten relativ“ eingegebene Anzahl Minuten zu der aktuellen Einschaltzeit hinzuaddiert.

GA Ausschaltzeit relativ +/- PRO

Optionale (1 Bit - DPT 1) Gruppenadresse, über die die Ausschaltzeit relativ verändert werden kann. Beim Empfang von 0/aus/falsch auf der Gruppenadresse wird die bei „Ein-/Ausschaltzeit Minuten relativ“ eingegebene Anzahl Minuten von der aktuellen Ausschaltzeit abgezogen.

Beim Empfang von 1/ein/wahr auf der Gruppenadresse wird die bei „Ein-/Ausschaltzeit Minuten relativ“ eingegebene Anzahl Minuten zu der aktuellen Ausschaltzeit hinzuaddiert.

Gruppenadresse Status Einschaltzeit PRO

Optionale (Zeit - DPT 10) Gruppenadresse, auf der die Einschaltzeit ausgegeben wird, wenn diese über die Gruppenadresse geändert werden. Wird erst gesendet, wenn eine gültige Zeit gesetzt wurde.

Gruppenadresse Status Ausschaltzeit PRO

Optionale (Zeit - DPT 10) Gruppenadresse, auf der die Ausschaltzeit ausgegeben wird, wenn diese über die Gruppenadresse geändert werden. Wird erst gesendet, wenn eine gültige Zeit gesetzt wurde.

<Wochentag> ein/aus

Vorgabe, ob die Schaltuhr an dem Wochentag schalten soll oder nicht. Kann über eine Gruppenadresse überschrieben werden.

Sondertag 1 ein/aus

Vorgabe, ob die Schaltuhr am Sondertag 1 schalten soll oder nicht. Kann über eine Gruppenadresse überschrieben werden. Zum jeweiligen Schaltzeitpunkt wird geprüft, ob auf der Gruppenadresse des entsprechenden Sondertages ein EIN eingegangen ist und nur dann wird geschaltet.

Die Sondertage sind untereinander und mit den Wochentagen „oder“ verknüpft. Das bedeutet, dass geschaltet wird, wenn zum Beispiel der aktuelle Wochentag aktiviert ist, unabhängig ob der konfigurierte Sondertag EIN oder AUS ist.

Wenn Sie sicherstellen wollen, dass nur an einem signalisierten Sondertag geschaltet wird, dann deaktivieren Sie alle Wochentage in der Konfiguration.

Sondertag 2 ein/aus PRO

Vorgabe, ob die Schaltuhr am Sondertag 2 schalten soll oder nicht. Kann über eine Gruppenadresse überschrieben werden. Zum jeweiligen Schaltzeitpunkt wird geprüft, ob auf der Gruppenadresse des entsprechenden Sondertages ein EIN eingegangen ist und nur dann wird geschaltet.

Die Sondertage sind untereinander und mit den Wochentagen „oder“ verknüpft. Das bedeutet, dass geschaltet wird, wenn zum Beispiel der aktuelle Wochentag aktiviert ist, unabhängig ob der konfigurierte Sondertag EIN oder AUS ist.

Wenn Sie sicherstellen wollen, dass nur an einem signalisierten Sondertag geschaltet wird, dann deaktivieren Sie alle Wochentage in der Konfiguration.

GA <Wochentag> ein/aus

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1) über die eingestellt werden kann, ob die Schaltuhr an diesem Wochentag schalten soll (1/ein/wahr) oder nicht (0/aus/falsch). Überschreibt den jeweiligen Vorgabewert der Konfiguration.

GA Sondertag 1 ein/aus

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1) über die eingestellt werden kann, ob die Schaltuhr an Sondertag 1 schalten soll (1/ein/wahr) oder nicht (0/aus/falsch). Überschreibt den jeweiligen Vorgabewert der Konfiguration.

GA Sondertag 2 ein/aus PRO

Optionale Gruppenadresse (1-Bit - DPT 1) über die eingestellt werden kann, ob die Schaltuhr an Sondertag 2 schalten soll (1/ein/wahr) oder nicht (0/aus/falsch). Überschreibt den jeweiligen Vorgabewert der Konfiguration.

Hinweis: Beim Starten der Instanz werden die konfigurierten Vorgabewerte für den jeweiligen Wochentag (<Wochentag> ein/aus) auf die zugehörige GA (GA <Wochentag> ein/aus) gesendet, sondern diese konfiguriert sind. Gleiches gilt für Sondertag 1 und Sondertag 2.

Wird, während eine konfigurierte Ausschaltverzögerung für die KNX-Schaltuhr aktiv ist, irgendein Parameter der Schaltuhr (Schalttage, Ein- oder Ausschaltzeit) über den Bus verändert, hat das keinen Einfluss auf den aktuellen Schaltzustand, da die Ausschaltverzögerung noch aktiv ist.

Erst wenn die Ausschaltverzögerung durch die entsprechende Gruppenadresse deaktiviert wird, werden die neuen Parameter berücksichtigt.

Änderungshistorie

Version	Datum	Änderungen
1.1.0	12.02.2024	Hinzugefügt: • Bei der iCal basierten Schaltuhr ist es jetzt möglich, die zu verarbeitenden Einträge zu filtern Geändert: • Maximaler Wert für die Vor-/Nachlaufschaltung auf 240 Minuten erhöht Behoben: • Bei der iCal basierten Schaltuhr (mit der Einstellung „URL eines veröffentlichten iCal Kalenders“ als iCal Datenquelle) wurden die Ausgänge erneut gesendet, sobald der Kalender über die automatische Aktualisierung neu geladen wurde
1.0.0	7.09.2023	